

일련번호	1
수령자	

현지조치 요구서

2024년 해외사업 운영실태 성과감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 7. 4.

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지주의	-	-	

제목 : 법인 현지채용인력 연장근무관리 미흡

(감사결과 확인된 문제점)

A의 경우 'xx년 xx월까지'는 연장근무수당 지급한도 x **를 초과하여 지급할 수 없으나 x**까지 연장근무 수당을 지급한 사례가 있으며 B의 경우도 8,000**를 초과하여 연장근무수당을 지급한 사례가 있어 연장근무수당 관리를 철저히 할 필요가 있습니다.

(조치할 사항)

향후 G 현지법인에서 채용한 직원에 대한 연장근무수당이 기준을 초과하여 지급되는 경우가 없도록 업무 관리를 철저히하시기 바랍니다.

일련번호	2
수령자	

현지조치 요구서

2024년 해외사업 운영실태 성과감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 7. 4.

소관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지시정	—	—	

제목 : 현지직원 인사평가에 따른 임금차등 지급기준 개선 필요

(감사결과 확인된 문제점)

A, C의 경우 근무평정에 따른 급여인상률을 $\pm x\%$ 로 운영하고 있어 표준내칙에서 권고하고 있는 기준을 준수하고 있다. 그러나 D의 경우 근무평정에 따른 급여인상률이 $x\%$ 로 되어 있어 저성과자에 대한 감액기준이 없으므로 개선을 할 필요가 있습니다.

(조치할 사항)

현지직원에 대한 근무평정에 따른 급여인상률이 표준내칙에 부합하게 적용될 수 있도록 감액기준을 신설하시기 바랍니다.

일련번호	3
수령자	

현지조치 요구서

2024년 해외사업 운영실태 성과감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 7. 4.

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지시정	-	-	

제목 : 지하침수예방을 위한 비파괴검사 시행 필요

(감사결과 확인된 문제점)

그런데 이번 감사기간(2024. 7. 2. ~ 2024. 7. 5.) 동안 E 수력발전소에서 배관용접부 등에 대한 비파괴검사를 시행한 실적을 확인한 결과 준공이후에 실적이 없는 것을 확인하였다.

(조치할 사항)

앞으로 배관용접부 등 주요기기에 대해 비파괴검사를 주기적으로 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

일련번호	4
수령자	

현지조치 요구서

2024년 해외사업 운영실태 성과감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 7. 4.

소관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지시정	-	-	

제목 : 일부 직원 연봉제 전환 검토 필요

(감사결과 확인된 문제점)

그런데 이번 감사기간(2024. 7. 2. ~ 2024. 7. 5.) 동안 F 현지 직원의 급여 지급내역을 점검한 결과 분야별로 x명의 팀장이 있는데 F 초창기 부터 근무한 팀장의 급여가 다른 x명의 팀장 급여 대비 매우 높은 수준인 사실을 확인하였고, 해당 직원을 연봉제로 전환하지 않을 경우 전체 인건비에서 차지하는 비중이 더 증가할 것으로 예상되며 기존 직원들과의 위화감 조성 등으로 해당 직원을 연봉제로 전환할 필요가 있다는 사실을 확인하였습니다.

(조치할 사항)

해당 직원에 대한 급여 지급에 대하여 연봉제 전환을 검토하시기 바랍니다.

일련번호	5
수령자	

현지조치 요구서

2024년 해외사업 운영실태 성과감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 7. 4.

소관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지시정	-	-	

제목 : 성과급 지급률 기준 마련 필요

(감사결과 확인된 문제점)

그런데 이번 감사기간(2024. 7. 2. ~ 2024. 7. 5.) 동안 D의 현지 직원에 대한성과급 지급현황을 점검한 결과 'xx년 성과급 지급 시 비슷한 규모의 타 사업 지급사례를 참고하여 유사한 수준으로 이사회 부의 절차를 거쳐 성과급을 지급하였으나 성과급 지급률에 대한 명확한 기준이 없는 사실을 확인하였습니다.

(조치할 사항)

주요 목표나 이벤트 달성 시 지급할 수 있는 성과급에 대한 명확한 기준을 마련하시기 바랍니다.

일련번호	6
수령자	

현지조치 요구서

2024년 해외사업 운영실태 성과감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정 요구사항에 대해서는 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제25조에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 7. 4.

소관	시행년도	처분종류	금액	인원	감사차장
	2024	현지주의	-	-	

제목 : 자동심장충격기 설치 위치 표시

(감사결과 확인된 문제점)

그런데 이번 감사기간(2024. 7. 2. ~ 2024. 7. 4.) 동안 G H 수력발전소의 현장을 점검한 결과, 파워하우스 건물 5층에 자동심장충격기가 설치되어 있는데 파워하우스 건물을 출입하는 엘리베이터 입구 및 내부 층별 안내 표지판에 자동심장충격기 설치 위치 표시가 없어 직관적으로 알 수 있도록 자동심장충격기 설치 위치를 표시하는 등 개선이 필요하였다.

(조치할 사항)

파워하우스 건물 출입 시 자동심장충격기 설치 위치를 확인할 수 있도록 엘리베이터 내·외부에 자동심장충격기 설치 위치를 표시하시기 바랍니다.