

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 업무용 차량 소화기 비치 소홀

해 당 부 서 가가가가본부, 라라지사, 바바바바지사, 다다다다지사, 사
사사사사지사

조 치 부 서 가가가가본부, 라라지사, 바바바바지사, 다다다다지사, 사
사사사사지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 및 관내 7개 지사에서는 영농에 필요한 용수를 적기에 공급하여 농업 생산성 향상에 기여하고 가뭄과 홍수에 효율적으로 대처하여 각종 재난으로부터 시설물과 농작물을 보호하는 등 유지관리 업무를 수행하기 위해, [표 1]과같이 업무용 차량 48대를 운영·관리하고 있다.

[표 1] 가가가가본부 및 관내 7개 지사 업무용 차량 보유 현황

부서명	보유대수	비고
계	48대	

자료: 가가가가본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

公社 「물품관리지침」 제45조(차량의 관리)에 따르면 다음 각호의 업무용 차량 운용 시에는 차량용 소화기를 비치하여 운영·관리하여야 한다. 1. 5인승 이상의 승용자동차, 2. 승합자동차, 3. 화물자동차, 4. 특수자동차라고 규정하고 있고,

「소방시설법 시행규칙」 제14조(차량용 소화기의 설치 또는 비치 기준)에 따르면 차량용 소화기의 설치 또는 비치 기준에서 승용자동차는 법 제37조 제5항에 따른 능력 단위(이하 “능력 단위”라 한다) 1 이상의 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치 또는 비치한다고 규정하고 있다.

따라서 [가]본부 및 관내 7개 지사에서는 보유한 업무용 차량에 소화기를 비치하고 관리했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [가]본부 및 관내 7개 지사에서는 [표 2]와 같이 업무용 차량을 48대를 운영하면서 31대 업무용 차량에 대해 차량용 소화기를 비치하지 않은 사실이 있다.

[표 2] [가]본부 및 관내 7개 지사 차량용 소화기 비치 현황

부서명	보유대수	차량용 소화기 비치	차량용 소화기 미비치
계	48대	17대	31대

자료: [가]본부 제출자료 재구성

그 결과 업무용 차량 운행 중 엔진 과열 등으로 인한 화재 발생 시 신속한 초기대응을 하지 못하여 인명 피해 및 차량 손실이 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적 사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 물품 관리 지침에 따라 업무용 차량 내 차량용 소화기를 사용하기 쉬운 곳에 조속히 비치하여 운영·관리 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정

사장(개개개개본부장, 라라지사장, 바바바바지사장, 대대대대지사장, 사사사사 사사지사장)은 차량용 소화기가 비치되지 않은 공사 업무용 차량에 대하여 차량용 소화기를 비치하시기 바랍니다. (시정)