

부 서	내 용	의견사항
시 험 부 (민 원)	• 안전성 확보를 위한 소화시설 재점검 - 위험물제조소 화재예방을 위해 유류탱크 주변에 20kg 대형 소화기 1대와 3.3kg 소형소화기 2대를 비치해두고 있음 - 소방시설 유지보수업체와 매월 소방점검 및 반기별 작동기능 점검·종합정밀점검을 실시하고 있지만, - 유류탱크 주변에 설치된 소화기 3대의 월별 점검내역이나 유효기간 등을 육안으로 식별하기 어려운 상태로 방치하고 있음 [사진 1] 유류탱크 주변 소화기 보관 상태  ➡ 월별 점검내역·유효기간의 식별이 용이하도록 재점검 필요	⑤