

부 서	내 용	의견사항
면허 지원부 - 지원	• 시험장 각종 시설에 관한 사항 - 별관 1층 분전반 잠금장치 및 안전표지 설치 ➡ 잠금장치 재정비 후 불량 장치는 교체 - 본관 3층 연결다리 제연시설 장치 조작함 가림 ➡ 조작함 앞에 에어컨 이동하여 조작 가능한 상태 유지 - 본관 3층 응급구호 표지판 (구호설비 없음) ➡ 응급구호 표지판은 응급구호설비가 있는 장소에 설치함 - 본관 3층 화재용 대피마스크함이 가려져 있음 ➡ 잘보이는 곳으로 이동 - 본관 3층 구호장비함 사용요령 표지판 ➡ 정확한 사용설명이 있는 표지판으로 교체 - 본관 1층과 별관 1층 쇠사슬은 시인성이 나빠 야간에 안전사고 ➡ 색상이 있는 플라스틱 고리 등으로 교체	