

부 서	내 용	의견사항
면허 지원 부 원 - 지 원	● 청사 내 화재발생 예방조치 필요 - 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」에서는 화재로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고 공공의 안전과 복리 증진을 위해 필요한 사항을 규정하고 있음. - 안산시험장 청사 본관과 별관 건물 사이 구역은 청사 내 흡연구역 바로 옆에 위치하고 있고 야산과 인접한 특성으로 인해 봄철 화재 발생 위험이 있는 것으로 판단됨.  흡연구역 본관과 별관 중간 통로 출입금지 표시 ➡ 화재 예방을 위한 출입차단 조치 강화 필요	