

△△△△△△ 상임감사

권고

제 목 재해문자전광판 유지관리 업무 개선방안 마련 필요

소 관 기 관 △△△△△ △△△△△장

조 치 기 관 △△△△△ △△△△△장

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 6개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 재난 발생 시 인명 및 재산피해를 최소화하거나 사전에 방지하기 위하여 신속한 상황전파와 초동조치 및 지휘 등의 업무를 수행하기 위한 재난안전상황실을 설치·운영하며 상황관리를 하고 있으며, 21개 공원(29개 사무소), 256개소에 재해문자전광판을 설치하여 재난에 관한 예보 또는 경보 체계를 구축하는 등 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있다.

재해문자전광판 사업 관련 총괄부서인 △△△△△는 공단에서 운용중인 재해문자전광판의 안정적 운영을 위한 일체의 예방정비 및 장애발생 시 신속한 복구처리를 목적으로 매년 재해문자전광판 유지관리에 대하여 전문업체와 위탁관리를 추진하고 있으며, 감사일 현재 유지 관리 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] △△△△△△ 재해문자전광판 유지관리 현황

(2025. 11.7.기준)

구분	유지관리 기간	유지관리 대상 전광판 개소수	비고
재해문자전광판 유지관리	2024. 6. 17. ~ 2025. 6. 16.	256	동영상표출형 85 문자표출형 171

※ 자료: 전자문서시스템 자료 일부 발췌 / [변경계약요청(△△△△ 재해문자전광판 유지관리)]

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「출연예산 집행(운용)지침」에 따르면 예산집행은 「국가재정법」, 「예산 및 기금운용계획 집행지침」, 「공기업·준정부기관 예산운용지침」, 「공단 회계규정」, 「출연 예산집행지침」 등 제 규정을 준수하여 부여된 사업목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 적정하게 집행하며, 부문예산관리자는 불요·불급한 사업비 지출을 억제하고, 경상경비 절감을 위해 노력하는 등 예산절감을 위해 다각적인 노력을 기울이도록 하였다.

공단 예산부에서는 매년 「출연예산 집행(운용)지침」을 통보하며, 예산절감을 위하여 다각적인 노력을 기울이도록 강조하고 있다.

△△△△△-○○○(○○○○. ○. ○.)호 「2023년 △△△△ 재해문자전광판 유지 관리 용역 계획 수립」 및 △△△△△-○○○(○○○○. ○. ○.)호 「2024년 △△△△ 재해문자전광판 유지관리 용역 계획 수립」의 과업내용서에 따르면, “발주기관”이 재해문자전광판을 정상적으로 활용할 수 있도록 “계약상대자”는 장비점검을 하여야 하고, 장비점검의 종류는 정기점검, 수시점검이 있으며, 수시점검은 “발주기관”이 장애발생시 요구에 의하여 수시로 점검하는 경우를 말한다.

“계약상대자”는 재해문자전광판에 장애가 발생한 경우는 즉시 필요한 조치를 하여야 하고, 장애처리 시 고장수리 등에 소요되는 인건비는 용역비에 포함하며 유지보수에 필요한 작업도구는 “계약상대자”의 부담으로 자체조달 하여야 한다.

단, “계약상대자”는 중대한 부품교체 등 재료비가 발생할 경우에 별도 협의로 정산하며, 이때 인건비는 “계약상대자”가 부담한다.

「(계약예규)예정가격작성기준_기획재정부계약예규 제785호, 2025.5.1. 일부

개정」 제2조(계약담당공무원의 주의사항)에 따르면, 계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 같다)은 예정가격 작성 등과 관련하여 이 예규에 정한 사항에 따라 업무를 처리하며, 공사원가계산에 있어서 공종의 단가를 세부내역별로 분류하여 작성하기 어려운 경우 이외에는 총계방식(이하 "1식 단가"라 한다.)으로 특정 공종의 예정가격을 작성하여서는 아니된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 예정가격 작성 소홀

각 사무소에서는 재해문자전광판을 운용하며, 장애 발생 시 유지관리 위탁 업체에 수시점검을 요청하여 신속하게 장애를 복구하고 있으며, 장애 처리 시 증대한 부품교체 등 재료비가 발생할 경우에는 2인 이상 비교견적 등의 방식으로 별도 협의하여 정산하고 있다.

[표 2] 재해문자전광판 정비 예정가격(견적서) 작성 현황¹⁾

(유지관리 업체 정비 기준)

품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
제어부	산업용pc, 모뎀, 컨트롤러, 섹션보드	1	개	3,500,000	3,500,000	
연동	프로그램 설치 및 연동	1	식	2,500,000	2,500,000	
합계					6,000,000	부가세포함

※ 자료: 자료: 전자문서시스템 자료 일부 발체

그러나, 「(계약예규)예정가격작성기준」에 따르면, 공종의 단가를 세부내역별로 분류하여 작성하기 어려운 경우 이외에는 총계방식(이하 "1식 단가"라 한다.)으로 특정 공종의 예정가격을 작성하여서는 아니 됨에도 불구하고 일부 사무소에서는 재해문자전광판 정비를 시행하며 위 [표 2]와 같이 1식 단가로 예정가격을 작성한

1) 월악산사무소-5582(2023.9.21.)호 「재해문자전광판 정비(변경) 시행결의(2차)」
속리산사무소-2726(2024.5.28.)호 「재해문자전광판(모뎀, 컨트롤러) 교체 시행결의」

사실이 있다.

유지관리 용역의 과업내용서에 따르면 장애처리 시 고장수리 등에 소요되는 인건비는 용역비에 포함하며 "계약상대자"는 중대한 부품교체 등 재료가비가 발생할 경우에 별도 협의로 정산하며, 이때 인건비는 "계약상대자"가 부담하도록 하고 있으나, 재해문자전광판 정비 시행 시 위 [표 2]와 같이 1식 단가로 예정가격(견적서)을 작성함에 따라, 재료비와 인건비에 대하여 명확하게 판단하기 어려운 실정으로, 향후 장애 처리 시에는 세부내역별로 예정가격을 작성하여 재료비와 인건비를 명확히 구분하여 불요·불급한 사업비 지출을 억제하는 등 예산 절감을 위해 다각적인 노력을 기울일 필요가 있다.

나. 재료비 단가 기준 마련 필요

유지관리 용역의 과업내용서에 따르면 장애처리 시 고장수리 등에 소요되는 인건비는 용역비에 포함하며 "계약상대자"는 중대한 부품교체 등 재료가비가 발생할 경우에 별도 협의로 정산하도록 하고 있다.

[표 3] 재해문자전광판 정비 견적서 비교²⁾

(유지관리 업체 정비 기준)

품명	규격	속리산 (4월/학습원)	속리산 (5월/대야산)	△△△전남	비고
제어부	산업용pc , 모뎀, 컨트롤러, 섹션보드	4,200,000	3,500,000	3,850,000	식
통신모뎀	Full color 모뎀	500,000	-	-	개
연동	프로그램 설치 및 연동	1,300,000	2,500,000	2,200,000	식
계		6,000,000	6,000,000	6,050,000	부가세포함

※ 자료: 전자문서시스템 자료 재구성

따라서 각 사무소에서는 재해문자전광판 장애 발생 시 개별적으로 유지관리 업체와 견적서를 통하여 협의하고 있으며, 유지관리 용역의 과업내용서에 별도 협의에 대한 명확한 기준이 없어 위 [표 3]과 같이 동일한 시기 및 동일한 업체에서

2) 「△△△입구 재해문자전광판 정비 계획」
「재해문자전광판(모뎀, 컨트롤러) 교체 시행결의」/△△△△△
「재해문자전광판(모뎀, 컨트롤러) 교체 시행결의」/△△△

받은 견적서임에도, 각 사무소마다 동일 품명에서 단가 차이가 발생하고 있으며, 재료비와 인건비를 명확하게 구분할 수 없는 실정이다.

이에 재해문자전광판 관련사업 총괄부서인 △△△△△를 통하여 유지관리 업체에 견적서에 대한 세부내역을 요청하였으며, 유지관리 업체에서는 아래 [그림 1]과 같이 세부내역을 제출하며, 통상적으로 소요되는 금액이 일정하다 보니 업무 편의상 견적서의 총 금액만 맞추고 개별 품명에 대한 금액차이가 발생한 것으로 재료비 외의 인건비는 포함되어 있지 않다는 의견을 제시하였다.

[그림 1] 재해문자전광판 정비 견적서 세부내역

(유지관리 업체 제출자료 기준)

The diagram consists of two adjacent rectangular regions. The left region is labeled '풀컬러' (Full Color) and the right region is labeled '3컬러' (3 Color). The regions are separated by a vertical line. The entire diagram is enclosed in a rectangular frame.

※ 자료: △△△△△ 제출 자료 재구성

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제5조(거래실례가격 및 표준시장단가에 따른 예정가격의 결정)에 따르면, 거래실례가격으로 예정가격을 결정함에 있어서는 1. 조달청장이 조사하여 통보한 가격, 2. 기획재정부 장관이 정하는 기준에 적합한 전문가가격조사기관으로서 기획재정부장관에게 등록한 기관이 조사하여 공표한 가격에 해당하는 가격으로 하도록 하고 있음에 따

라, 유지관리 업체에서 제출한 품명에 대한 물품 가격에 인건비 포함 여부를 조달청 나라장터 및 물가정보지를 통하여 조사하였으나 해당 품명의 물품에 대한 자료는 등록되어 있지 않은 것을 확인하였다.

[그림 2] 기획재정부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가격조사기관 현황

(2024년 개정판 기준)

전문가격 조사기관	물가정보지	확인방법
대한건설협회	거래가격	책자 구입 또는 해당 협회 등 홈페이지에서 확인(유료)
한국물가정보	물가정보	
한국물가협회	물가자료	
한국응용통계연구소	유통물가	
한국경제조사연구원	물가시세	
건설산업정보연구원	가격정보	

※ 자료: (감사원) 공공계약 실무가이드 2024년 개정판 자료 재구성

즉, 현재 공단에서 시행하고 있는 재해문자전광판 유지관리 용역 과업내용서의 재료비 관련 별도 협의에 대한 조항³⁾은 거래실례가격 기준이 명확하지 않아 재료비에 인건비 포함 여부에 대한 확인이 어려운 실정이다.

이에, △△△△△에서는 유지관리 업체에서 제시하는 견적서의 물품 가격이 적정한지에 대한 판단과 재료비 및 인건비를 명확하게 구분하여 불요·불급한 사업비가 지출되지 않도록 유지관리 용역을 위한 제안서 평가 시 재료비에 대한 단가 사전 제출 및 평가 등의 방식을 고려하는 등 과업내용서의 별도 협의에 대한 명확한 기준을 마련할 필요가 있으며, 1식 단가 및 각 사무소마다 동일 품명 단가 차이 발생에 대하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 유지관리 업체 엄중 경고 조치 등 재발방지 대책을 마련할 필요가 있다.

3) "계약상대자"는 중대한 부품교체 등 재료비가 발생할 경우에 별도 협의로 정산하며, 이때 인건비는 "계약상대자"가 부담한다.

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

△△△△△ △△△△△는 종합감사 결과에 대해 수용하면서, 제안서 평가 시 재료비에 대한 단가 사전 제출 및 평가 등의 방식을 고려하는 등 과업내용서의 별도 협의에 대한 명확한 기준을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△ △△△△△장)은 1식 단가 및 각 사무소마다 동일 품명 단가 차이 발생에 대하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 유지관리 업체 엄중 경고 조치하시기 바라며, 재해문자전광판 유지관리 용역을 위한 제안서 평가 시 재료비에 대한 단가 사전 제출 및 평가 등의 방식을 고려하는 등 과업 내용서의 별도 협의에 대한 명확한 기준을 마련하도록 조치하시기 바랍니다.

(권고)