

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	오수처리시설 위탁 관리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘공단’이라 한다)은 계곡, 하천, 해수 등의 수질상태를 파악하고 △△△△내 자연생태계의 기초자원인 수생태계를 적정하게 관리하여 우수한 수질을 지속적으로 유지하고자 탐방객이 이용하는 오수처리시설, 먹는물 시설의 정기적인 검사 및 시설 개선 활동 등을 통해 「맑고 깨끗한 공원이용 환경」 조성에 노력하고 있다.

이에 따라, 공단은 관리책임이 있는 공중화장실, 대피소, 관리소 등 공원시설에서 발생하는 오수를 처리하기 위한 개인하수처리시설(이하 ‘오수처리시설’이라 한다)의 설치 및 관리에 기준 등을 체계화하여 공중 위생을 향상하고 △△△△ 물환경을 보전하고자 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」을 제정·운영하고 있다.

△△△상△△△△사무소(이하 “사무소”라 한다)에서는 2025년 기준 총 17개의 오수처리시설을 보유·관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」 IV. △△△△ 특성을 고려한 오수처리시설의 설치 및 관리 - 3. 오수처리시설의 관리 - 가. 오수처리시설의 관리 기준(하수도법 시행규칙 제33조) 제2, 제3항에 따라, 정화조는 연 1회 이상 내부 청소를 하여야 하고, 오수처리시설은 그 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 침전 찌꺼기와 부유 물질 제거 등 내부청소를 하여야 하며, 청소 과정에서 발생된 찌꺼기를 탈수하여 처리하거나 분뇨수집·운반업자에게 위탁하여 처리하여야 하고

동 매뉴얼 IV. △△△△ 특성을 고려한 오수처리시설의 설치 및 관리 - 4. 오수처리시설의 위탁관리에서는 오수처리시설 관리 위탁 용역 관련, 오수처리시설 위탁 관리업체 자격, 과업범위를 제시하고, 별첨7.에서는 개인하수처리시설 위탁관리 용역 과업지시서(예시)를 안내하고 있다.

또한, △△△△부-○○○호(○○○○.○.○○.) 「공원내 오수처리시설 위탁관리 계획 알림」에서는 공원 내 오수처리시설 위탁관리 기준 마련을 통한 수질 관리 강화로 청정한 △△△△ 환경 조성을 위하여 오수처리시설 위탁관리 과업지시서를 안내하였다.

따라서, 사무소에서는 관련 규정에 따라 오수처리시설 관리에 최선을 다하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 2022. 11. 5.부터 감사일 현재(2025.10.24.)까지 사무소의 오수처리시설 위탁 관리업체에 대한 관리 감독 및 위탁업체의 주요 과업 내용 준수 여부를 점검하였다.

[표 1] △△△△△△△△사무소 오수처리시설 위탁관리 대상시설 현황

구분	시설명	처리용량(㎡/일)	비고	구분	시설명	처리용량(㎡/일)	비고
계	16 개소						
1	△△△화장실	23	△△	9	△△야영장	20	△△
2	△△화장실	12		10	△△△마을회관	7	
3	탐방안내소	16		11	△△분소	3	
4	△△△야영장	20		12	△△△화장실	30	
5	△△분소	5		13	△△△△화장실	30	
6	△△△ 주차장	48	△△	14	△△주차장2	6	△△
7	△△△ 야영장	30		15	△△△분소	4	
8	△△△ 샤워장	10		16	△△△분소증축동	3	

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

사무소에서는 관리 책임이 있는 오수처리시설의 관리 효율성 제고를 위하여 공단 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」에 따라, 2023년 [표 1]과 같이 총 16개의 시설에 대하여 오수처리시설 위탁관리 계획을 수립하고, △△△△(주)와 위탁관리 계약을 체결하였다.

이에 따라, △△△△(주)는 [표 2]의 과업지시서에 따라 오수방류수 자가측정을 상·하반기 연 2회 실시하여야 함에도,

[표 2] △△△△△△△△사무소 오수처리시설 위탁관리 주요 과업 내용

과업내용	2. 위탁관리용역 지침
	가. 일반사항 1) 개인하수처리시설의 관리기준, 방류수질기준의 준수 등 관계법령에서 정하는 사항 준수 2) 오수처리시설의 각종 기계의 상태와 기능 이상유무 확인 점검 및 경미한 부분 (소모품 교체 및 각종 오일 교체 등)의 보수 등(월 4회 현장점검) 3) 방류수 자가측정은 상·하반기 연 2회 실시 ※ 여름철 성수기 기간 위탁관리 대상 시설은 학수 시 1회, 완료 직전 1회 실시

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성 / 2022년부터 2025년까지 과업내용 동일

[표 3]과 같이 △△군 △△△ 화장실에 대하여 하반기 자가측정을 이행하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 3] △△△△△△△△사무소 오수처리시설 오수방류수 수질 측정 현황

구분	시설명	오수방류수 측정일자	비고	구분	시설명	처리용량(㎥/일)	비고
1	△△△화장실	7.6.	미실시	9	△△야영장	7.6.	10.18.
2	지리화장실	7.6.	8.29.	10	△△△마을회관	7.5.	10.18.
3	탐방안내소	7.6.	10.18.	11	△△분소	7.5.	10.18.
4	△△△야영장	7.6.	10.18.	12	△△△화장실	7.6.	8.29.
5	△△분소	7.6.	8.23.	13	△△△△화장실	7.4.	8.31.
6	△△△ 주차장	7.5.	10.18.	14	△△주차장2	7.5.	10.18.
7	△△△ 야영장	7.5.	10.18.	15	△△△분소	7.4.	8.31.
8	△△△ 샤워장	7.5.	10.18.	16	△△△분소증축동	7.4.	8.31.

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

이에 따라, 사무소에서는 용역사업 준공 시 △△△△(주)의 계약 내역 이행 여부를 점검하고 방류수 자가측정 미이행 비용을 정산한 후 대금을 지급하였어야 함에도, 별도의 정산 없이 용역비 전액을 지급하여 [표 4]과 같이 총 76,000원을 과다 지급한 결과를 초래하였다.

[표 4] 2023년 오수처리시설 위탁관리 용역비 재정산 현황

(단위: 원)

종 별	규 격	수 량	재 산 정				차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	수량	금액(B)		
				2,211,200		2,142,100	- 69,100	
BOD측정		32건	53,200	1,702,400	31건	1,649,200	-53,200	
SS측정		32건	15,900	508,800	31건	492,900	-15,900	
소계(a)				2,211,200		2,142,100	-69,100	천원이하 절사
부가세(b)		1식		221,120		214,210	-6,910	
총 계(a+b)				2,432,320		2,356,310	-76,000	

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

따라서, 사무소는 △△△△(주)에게 과다 지급된 방류수 자가측정 비용 76,000원을 회수하고 향후 재발 방지 대책을 마련하여야 할 것으로 판단된다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직

원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 2023년 오수처리시설 위탁관리 용역 과업지시서에 따라, 위탁관리 시설별 오수방류수 자가측정은 연 2회 실시하여야 함에도, △△△화장실의 경우 1회만 자가측정을 이행하였음에도 준공금 지급 시 별도의 정산 없이 전액 지급되어 **과다 지급된 용역비 76,000원을 회수**하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)