

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 공사 안전보건관리대장 이행여부 점검 미흡

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED] 배수개선사업”에서는 [표 1]과 같이 사업을 추진 중이며

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

자료: 부서 제출자료 재구성

사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 따르면 총공사금액이 50억 원 이상 건설공사의 발주자는 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계별 조치¹⁾를 하여야 하며,

「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」 제8조(공사안전보건대장 작성 및 확인 등)에 따르면 수급인은 발주자로부터 제공받은 설계안전보건대장을 반영하여 「산업안전보건법 시행규칙」 제86조 제3항에 따른 사항을 포함한 공사안전보건대장을 작성하여야 하고,

발주자는 수급인이 설계안전보건대장 및 공사안전보건대장에 따라 산업재해 예방조치를 이행하였는지 여부를 공사시작 후 매 3월마다 1회 이상 확인하도록 규정하고 있다.

따라서 건설공사를 도급받은 수급인은 발주자로부터 제공받은 설계안전보건대장을 반영하여 공사안전보건대장을 작성하여야 하고, 공사감독원은 그 이행 여부를 공사시작 후 매 3월마다 1회 이상 확인하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [REDACTED] 지구 배수개선사업” 공사감독원은 공사시작 후 매 3월마다 1회 이상 수급인이 공사안전보건대장에 따라 산업재해 예방조치를 이행하는지

1) 건설공사 계획단계: 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해·위험요인과 이의 감소방안을 포함한 기본안전보건대장을 작성할 것

건설공사 설계단계: 제1호에 따른 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하여금 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인할 것

건설공사 시공단계: 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 제2호에 따른 설계안전보건대장을 제공하고, 그 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인할 것

확인해야 하나 [표 3]과 같이 공사안전보건대장 이행점검을 감사일 현재까지 확인하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 공사안전보건대장 이행 점검 미 실시 현황

지사명	사업명	지구명	이행점검현황		비고 (착수월)
			최근점검현황	미 실시 현황	
■	■	■	■	■ ■	■

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 유해하거나 위험한 작업 등을 시행하는 경우 산업재해 예방조치를 못하여 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 통보

사 장(■지사장)은 관련 규정에 의거 공사감독원(난봉지구)이 작성된 공사안전보건대장에 따라 건설현장 내 산업재해 예방조치를 위한 이행여부를 점검하시기 바라며, 이행점검이 적기에 실시하도록 교육 등을 실시하시기 바랍니다.(통보)