

통 보

1. 제 목 : 방염블라인드 방염성능에 관한 사항

2. 관계기관 : ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

3. 내 용

가. 업무개요

요양원은 노인복지시설로서 고령의 국가유공자 및 유가족과 지역주민이 이용하는 다중이용시설로써 화재 예방을 위하여 관련 법령에 따라 소방안전물품을 사용하고 있습니다..

나. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 방염 등) 제1항 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제31조(방염대상물품 및 방염성능기준) 제1항에 따르면 특정소방대상물에 실내장식 등의 목적으로 설치 또는 부착하는 물품으로서 대통령령으로 정하는 물품(방염커튼 및 블라인드 등)에 대해서는 방염 처리를 한 물품으로 설치할 것을 정하고 있습니다.

또한 한국소방산업기술원에서는 방염물품에 대해 소재, 사용환경, 오염여부 등 외부적인 요소를 인해 기능적 유효기간을 특정할 수 없기 때문에 제품별 별도의 유효기관은 마련되어 있지 않으며, 해당기관 자체에서 전문기관의 방염성능검사의뢰를 통해 방염성능을 점검받을 수 있으며, 점검결과가 부적합 판정 시 교체 또는 재방염처리를 하여야 한다는 답변을 받았습니다.

따라서 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼은 화재 발생 시 대피가 어려운 입소 어르신들의 생명과 신체를 보호하기 위하여 법적기준에 부합하는 방염물품을 설치하고 방염 성능에 대한 유지 관리를 통해 화재 피해를 최소화할 수 있도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 하계 휴가철 공직기강 점검 시 ▼▼▼▼▼▼▼▼ 시설물 안전 관리실태를 확인한 결과, ****년 **월 개원 당시에는 관련법령 기준에 적합한 방염처리된 방염블라인드를 설치하여 사용하고 있으나, 개원 후 ##년 지난 현재 방염블라인드의 상태는 [사진]과 같이 변색 및 변형 등으로 방염 성능에 대한 문제가 있는 것으로 보여지므로 전문기관의 성능검사를 의뢰하여 계속 사용 가능 여부에 대한 판정을 받을 필요 있는 것으로 확인되며 부적합 판정 시 화재피해를 최소화할 수 있도록 교체 등의 조치가 필요할 것으로 판단됩니다.

[사진] ▼▼▼▼▼▼▼▼ 방염블라인드



4. 관계기관 의견

- ▼▼▼▼▼▼▼▼에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ▼▼▼▼▼▼▼▼장은
 - 입소자 등 안전을 위하여 블라인드 방염 성능검사를 실시하시고, 그 결과에 따라 교체 등 조치하시기 바랍니다. (통보)