

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 불일치품목보고서 발행 미흡

관 련 부 서 □소 ♣부, △파트

조 치 부 서 □소 ♣부, △파트

내 용

지 적 요 지

❖ 신뢰성 등급(A) 기기의 외주수리 #건을 수행하였으나 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」에 따라 불일치품목보고서를 발행하지 않고 정비한 사실이 확인됨

1. 업무 개요

□소 ♣부는 □소의 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, △파트는 불일치품목보고서 등의 발전소 품질 관련업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「품질보증규정」에 따르면 품질보증부서는 품질관련업무를 체계적으로 수행하고 있는지의 여부를 확인하기 위하여 정기 또는 수시로 진단을 실시하여야 한다고 되어 있고, 같은 규정 및 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」(ISO

품질-00-004C)에 따르면, 경상·예방정비의 경우 오더에 따라 정비작업을 수행하
되, 신뢰성 등급(A) 품목의 분해 정비 시 중요 기능의 결함 및 손상 등의 불일치
품목을 발견한 경우 NCR을 작성·발행하여 관리하도록 되어 있다.

따라서 품질담당부서는 NCR을 포함한 품질 관련업무를 정기 또는 수시로 진
단을 실시하여야 하고, 실무부서에서는 발전소 경상·예방정비 시 신뢰성 등급(A)
품목에 대한 불일치사항 발견 시 관련 절차에 따라 NCR을 발행하여 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 □소에서 수행한 정비 이력을 점검한 결과, 신뢰성 등
급(A) 설비를 대상으로 외주수리 #건이 수행되었는데, 감사대상 기간 중 단 1건의
NCR도 발행되지 않았다.

관계부서 의견 □소 ♣부는 감사결과를 수용하면서 전 직원 대상으로 관련 절
차서 교육을 수행하여 향후 절차서에 따라 신뢰성 등급(A) 설비고장 시 불일치품목
여부를 검토하여 NCR을 작성·발행하여 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 □소장은

- ① 경상·예방정비에 대해 신뢰성 등급(A) 설비고장 관련해서는 불일치사항이 발견
되면 관련 절차에 따라 NCR을 발행하여 처리될 수 있도록 전 직원 교육을 실시
하시고,(통보 1)
- ② 품질담당부서가 「품질보증규정」에 따라 발전소에서 발행하는 고장통지 및 오더
를 점검하여 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」절차서에 따라 NCR이 발
행될 수 있도록 관련 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 2)