

일련번호	19	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보(시정완료)

제 목 ○○○○○○ 공공하수처리시설 종합시운전 미흡

소 관 부 서 ○○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

현재 ○○○○○○○○○○(이하 '○○○○○○○') 공공하수처리시설로 유입되는 하·폐수는 약 2,700m³/일(시설용량 41천m³/일)이며, ○○○○○○○○○○사업단은 해당 시설물의 관리부서로서 시공사에서 수립한 종합시운전 계획서에 따라 '25. 6월부터 종합시운전 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

기후에너지환경부(이하 '기후부')는 「하수도법」 제정 취지에 맞춰 공공하수도시설의 효율적인 운영과 관리를 도모하기 위하여 '24. 4월 「공공하수도시설 운영·관리 업무지침」을 개정하였으며, 해당 업무지침은 공정수별 수질분석기준을 명시하고 있다.

우리 공사도 하수종말처리시설공사 완료 후에 시행하는 종합시운전에 대한 세부기준을 정한 「하수처리장 종합시운전 유지관리지침(KWMI 61 10 01)」을 '22. 2월에 제정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○○○○사업단에서 활용중인 종합시운전 계획서에는 기후에너지환경부에서 작성한 공공하수도시설 운영·관리 업무지침」 및 우리 공사에서 작성한 「하수처리장 종합시운전 유지관리지침(KWMI 61 10 01)」에서 요구하는 공정수별 일부 수질분석항목이 누락되어있거나, 분석주기가 상이하다.

그 결과, 하수처리장에서 방류되는 물이 적정 수질기준 공정수 수질에 따른 적기 미조치로 인해 하수처리장 방류수 수질기준 위반 발생 시 5백만원 이하의 과태료가 부과될 수 있으며, 하천의 물고기 폐사 등 환경문제가 대두됨에 동시에 악취로 인한 인근 주민과의 갈등이 심화될 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○○○○○○○○사업단은 감사의견을 수용하며, 관련 지침에 따라 적정하게 종합시운전을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○사업단장은 기후부 및 우리공사의 관련지침 기준으로 ○○○○○○ 공공 하수처리시설 종합시운전계획을 보완·수립하시기 바랍니다. **(통보(시정완료))**