

1. 현지조치사항 명세

다. ■■■■지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
28	지원사업 집행에 관한 사항	외부 복지기관 경유하여 생계비 지급	생계비 지원 시 업무지침 등 관련 규정에 따른 절차 준수	회보불요
29	저압반 자동소화장치 미설치	저압 폐쇄형 배전반 중 ACB반, 정류기반 등 사고위험이 있는 설비는 자동소화장치 설치 필요	전기 설계기준 (전기 방재설비)에 따라 저압반 자동소화장치 설치 검토	회보불요
30	밀폐용기 관리미흡	발전기실 등 밀폐용기 보관 시, 다른 용도와 혼동하여 사용하지 않도록 관리 필요	밀폐용기에 사용목적 명기 필요	회보불요
31	전기설비 안전장치 강화	노출된 충전부(부스, 케이블 단말 등)가 있는 수배전반은 전기 가압여부를 식별할 수 있도록 활선경보장치 설치 필요	전기 설계기준 (수변전설비)에 따라 대상 수배전반 활선경보장치 설치 검토	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
32	경보방송 문안 적용 부적정	댐 수자원 ICT 업무기준에 따라 방류 시에 상황에 맞는 경보방송을 실시해야하나, 안내 방송을 부적정하게 송출	비상방류 등 각 방류 상황에 부합하는 문안이 송출되도록 방송 시스템 설정 수정	회보불요
33	폐기물 처리 절차 및 적정 확인 미비	폐축전지 위탁 처리 시 올바로시스템 공식 증빙 없이 업체 자체 인수증만으로 준공 처리	준공 시 올바로시스템의 인계서 및 처리확인서를 제출받아 적정 처리 여부를 철저히 확인	회보불요
34	실험실 폐액수위계 조치필요	실험실 폐액량 확인을 위한 수위계가 운영되어야 하나, 고장으로 확인불가	적절한 폐액관리를 위한 수위계 수리필요	회보불요
35	실험실 시건장치(도어 락) 관리 철저	실험실 보안을 위해 설치된 시건장치(도어락) 작동불능	시건장치 수리 필요	회보불요
36	실험실 유해화학물질 표시대상 일부 누락	화학물질관리법에 의해 시행되고 있는 유해화학물질 표시대상 중 현재 보유중인 염산과 수산화나트륨이 누락	유해화학물질 표시대상 추가 필요	회보불요