

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [6] 주변압기 보통점검 시 피뢰기 병행점검에 따른 품셈 개정
관 계 부 서 : ○◇본부 ◆●●□처
모 범 직 원 : ○◇본부 ◆●●□처 대리 000
내 용

위 사람은 2023년 1월부터 현재까지 □□□ ○○○ ●●● 계획정비업무를 담당하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 고장예방을 위해 다양한 노력을 전개하였다. 특히 “2024~2025년 □□□ ◆◆◆ 변전협력회사 공사”의 ’25년 담당직원으로써 업체의 개선의견을 반영하여 표준품셈의 합리적 개정 의견 제시함으로써 협력업체 점검 업무의 객관적 신뢰도를 제고하고, 현장 소통 강화를 바탕으로 잠재민원을 선제적으로 해소하여 상생 협력 모델을 구축하였습니다.

가. 업체 의견 청취를 통해서 현장의 목소리를 반영한 품셈 합리화

2024~2025년 □□□ ○○○ 변전협력회사 공사의 ’25년 공사 담당자로 변전협력회사 공사 업무를 중점적으로 수행하였다. “25년 송·변전 협력회사 반부패·청렴 실천 협약” 중 업체에서 주변압기 보통점검 시 병행으로 시행하는 피뢰기 점검에 대한 노무비 산정 방법을 건의하였습니다. 기존에 피뢰기는 주변압기의 부속기기로 생각하여 병행 점검시에는 노무비 산정을 하지 않았으나 “대한전기협회” 표준품셈

문의를 통해 피뢰기는 주변압기 부속기기에 포함되지 않는다는 회신을 받았습니다. 이에 따라 관련 감사 사례 및 타본부 사례들을 참고하여 품셈을 제안하였습니다. 이를 통해 현장 소통 중심의 선제적 민원 예방 체계를 구축하여 협력회사의 애로사항을 해소하고, 한전-변전협력회사 간 상생협력 생태계 조성에 기여하였습니다.

익명화	익명화
변전협력회사 건의사항	대한전기협회 질의사항

나. 주변압기 보통점검 시 피뢰기 병행 점검 품셈 제시를 통한 예산 절감

기존 주변압기 보통점검 시 병행으로 점검하는 피뢰기에 대한 명확한 품셈은 없었습니다. 피뢰기 보통점검에 대한 품셈은 있었으나 병행으로 점검 시행 시 타본부 사례 확인 결과 통일되지 않은 기준 적용 및 이에 따른 여러 감사 지적 사례가 발생하였습니다. 점검 시 주변압기와 피뢰기 점검 관련 연관성을 고려하여 피뢰기 점검 품셈에서 작업준비 항목은 제외하고, 또한 본체 및 외관점검과 시험 및 기타작업을 주변압기 점검과 동시에 시행하기에 전기품셈에서 정한 동시작업의 평균 퍼센트를 적용한 70%로 적용하였습니다. 해당 노임 적용 시 2025년 노임 기준 대당 345kV 피뢰기는 306,657원, 154kV 피뢰기는 282,679원, 66kV 피뢰기는 103,527원, 23kV 피뢰기는 64,324원을 절감하는 효과가 있었습니다. 해당 품셈은 '25년 품

선택 아이디어 개선 공모를 통해 우수 품셈 아이디어 채택되었고 아이디어 제안관리시스템 등록 및 개정 안건 수립 후 '26년도 표준품셈위원회 심의를 거쳐 전사 확대할 예정으로 회신받았습니다. 전사적으로 이 품셈을 적용하면 기존 피뢰기 점검 품셈에 비해 연간 843,268,000원을 절감하는 효과가 예상됩니다.

제목 '25년 품셈 개선 아이디어 심사 결과 알림			본사인사부서 검토서		
문서번호 기술(품질)-990(2025.6.26) 관련으로 「'25년 품셈 개선 아이디어 공모」에 대한 심사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.					
1. 공모 건수 : 275건(송변전 110, 배전 111, 내선 18, ICT 19, 토건·공통 17)					
2. 채택 건수 : 23건(적합성, 경제성 등을 고려하여 심의 후 포상자 선정)					
구 분	제 안 명	제안자			
최우수 (2)	절연스틱 활용 주상변압기 순간압력 저감장치 보강 공중 추가	부산울산본부 최병관(3)	검토자 의견	- 본 제안은 「'2025년 품셈 개선 아이디어 공모」 우수상 채택건입니다. - 변전소 주상압기 점검과 과로가 점검을 동시에 시행하는 경우 적용할 할당 기준을 마련으로 - 연 8.5만원의 비용절감 효과가 기대됩니다. - 제안 내용은 과로가 점검 품명(3-139 LA(345.87) 점검 등) 개정 인건 수합 후 26년도 표준품셈위원회 심의를 거쳐 전사 확대 할 예정입니다.	
	25.8kV 스프링 조작 메카니즘 부품교체 품셈 제정	충북본부 박경준(4)			
우 수 (4)	전력선 인건 산발위험목 제거 품셈 제정	강원본부 주효민(4)	PI의견	- 본 제안은 「'2025년 품셈 개선 아이디어 공모」 우수상 채택건으로 - 본 제안은 과로가 점검 품명(3-139 LA(345.87) 점검 등) 개정인 수합후, 26년도 표준품셈위원회 심의를 거쳐 전사 확대할 예정입니다. - 다시 한번 시간을 할애해 제안해 주신데 대해 감사드립니다.	
	345 ~ 23kV LA 보통 점검 품 적용 비율 변경	경기본부 임정민(4)			
	송전철탑 항공장애표시등 점검용 안전발판 설치품 신설	대구본부 변찬송(3)			
	3-4 단상 154 kV 15 MVA 변압기 설치 시 라디에이터 1면인 경우 50% 적용	대구본부 서진교(4)			
장 려 (10) 입 선 (7)	가공인입선 기계장비 이용설치 세부항목 개정 등	강원본부 정준영(4) 등 10명	결과	① 채택(전사확대) ② 불채택 ③ 검토미완료 ④ 제안검토위 불채택	
	기계장비 이용 가공인입선 휴즈설치 및 압축 세부항목 개정 등	강원본부 이양호(4) 등 7명			

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.