

부장	실장	감사

생산등록번호	
등록일자	
공개여부	

협 조	
--------	--

특정감사 결과 보고서

감사실

○○감사부

1. 감사결과 종합

가. 지적사항 총괄표

(단위 : 천원, 건, 명)

합계		재정 조치	행정 조치(건)				신분 조치(건/명)			현지 조치
건수	금액		주의	개선	권고	통보	징계	경고	주의	
17	-	-	2	4	2	3	1(5)	3(18)	2(5)	-

나. 조치요구 내역 일람표

(단위 : 건, 명)

일련 번호	건명	조치 요구		감사자
		행정 조치	신분 조치	
1	단독근무 환경 〇〇〇〇원 근무기강 해이 및 근무지침 관리 미흡	주의 개선 통보	징계(5) 경고(15)	〇〇〇
2	〇〇〇〇원 현장교육 운영 미흡 및 개선 필요	개선 통보(2)	-	〇〇〇
3	◎◎◎◎ ◎◎점검 운영 미흡 및 실효성 제고 필요	주의 통보 개선	-	〇〇〇
4	「◆◆◆◆지침」 기준 정비 및 제도적 보완 필요	개선 통보	-	〇〇〇
5	▲▲▲▲ 복수기 ★★유입 사고 ★★감시 소홀	-	경고 주의	〇〇〇
6	♥♥♥♥ 복수기 ♥♥관리 소홀	-	경고 주의	〇〇〇

일련번호	1	감사자	○○○
처분 요구	징 계 · 경 고 · 주 의 · 개 선 · 통 보		
제 목	단독근무 환경 발전기술원 근무기강 해이 및 근무지침 관리 미흡		
관련부서	○○○○처 ○○○○실, ●●●●처 ●●●●부, 전 사업소 ◇◇◇◇실·◇◇◇◇부·◇◇◇◇부		
지적 내용	전사 단독근무 환경 교대근무자의 근무기강 실태를 점검한 결과, 조기퇴근 등 복무 위반 사례가 확인되었으며, 「□□□□원 근무지침」은 ■■■■ 직군 등 일부 보직을 적용범위에서 누락하고 단독근무 현실과 맞지 않는 인계인수 기준을 유지하고 있어, 위반자에 대한 신분상 조치와 함께 관련 규정의 정비가 필요함.		
조치 사항	☞ ○○○○처장은 「□□□□」 제10조(□□□□)를 위반하여 근무지를 무단외출하거나 조기 퇴근한 사실이 확인된 관련자 ★명 중 ① ★회 이상 상습적으로 근무지침을 위반한 ★명에 대해서는 징계처분하시고 (징계) ② 나머지 ★명에 대해서는 위반 정도를 고려하여 엄중 경고하시기 바랍니다. (신분_경고) ●●●●처장은 ① 「발전기술원 근무지침」을 개정함에 있어 □□□□ 직군 등 누락 보직 및 역무를 반영하고, 단독근무 환경을 고려한 근무장소·근무형태별 인계인수 방식과 □□□□원 복무 및 근무시간 관리 기준을 보완하여 시행하시고 (개선) ② 매년 전 사업소를 대상으로 교대근무 기준통보 공문 발송 시 교대근무 기준시간과 근무지침 준수 사항을 재차 안내하여 복무 기준을 명확히 하시기 바랍니다. (통보)		

◆◆◆◆본부장, ▼▼▼▼본부장, ♠♠♠♠본부장, ♥♥

♥♥본부장은 금번 감사에서 적발된 □□□□원 근무지 무단이탈 등 복무 위반 사실과 관련하여, 소속 □□□□원에 대한 복무관리를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

전 사업소장은 소속 □□□□원이 「○○○○○」 및 「□□□□원 근무지침」을 준수하여 근무시간 및 인계인수 기준을 철저히 이행하도록 지도·감독하고, 단독근무 환경 □□□□원을 대상으로 정기적인 근태 점검을 실시하는 등 근무기강 확립과 설비 감시 공백 방지에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	2	감사자	○○○
조치 요구	개 선 · 통 보(2)		
제 목	발전기술원 현장교육 운영 미흡 및 관련 지침 개선 필요		
관련부서	●●●●처 ●●●●부, 전 사업소 ◇◇◇◇실·◇◇◇◇부·◇◇◇◇부		
지적 내용	●●●●처 ●●●●부는 「□□□□원 현장교육 지침」과 내용이 상이한 연간 교육계획을 수립·시행하고, 전 사업소 ◇◇◇◇실은 OJT 시행·신규·전입 교육수립·교육평가 관리를 소홀히 하는 등 □□□□원 현장 직무교육 관리가 미흡하므로, 신규·전입자 교육 절차를 포함한 관련 지침을 정비하고 교육·평가 체계를 보완할 필요가 있음.		
조치 사항	☞ ○○○○처장은 ① OJT 시행 주기, 신규·전입직원 복수근무 기준, 분기별 평가 절차 및 대상(발전파트장 포함) 등 누락되거나 미비한 사항을 보완·반영하여 「□□□□원 현장교육 지침」을 개정하시고 (개선) ② 「본사 교육계획」의 이행실태를 주기적으로 점검하여 미이행 항목에 대한 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보) 전 사업소장은 「□□□□원 현장교육 지침」에 따라 □□□□원 개인별 OJT 계획·실적 관리, 신규·전입 직원에 대한 별도 교육계획 수립(복수근무 포함) 및 분기별 교육평가를 철저히 이행하시고, 평가 결과가 우수 발전기술원 발굴·포상 등으로 공정하게 환류될 수 있도록 관련 업무에 대한 관리·감독을 강화하시기 바랍니다. (통보)		

일련번호	3	감사자	○○○
조치 요구	주 의 · 개 선 · 권 고		
제 목	발전설비 기술점검 운영 미흡 및 실효성 제고 필요		
관련부서	●●●●처 ●●●●실, 전 사업소 ◇◇◇◇실		
지적 내용	전 사업소에서 매년 실시하는 ○○○○ 기술점검이 특정 분야에 편중되거나 동일·유사 항목을 반복 점검하는 등 형식적으로 운영될 소지가 있고, 일부 사업소는 기술점검 계획 수립 및 결과 보고서 작성을 누락하는 사례도 있어, 점검 항목을 재정비하고 관련 절차를 철저히 준수하는 등 기술점검의 실효성을 제고할 필요가 있음.		
조치 사항	☞ 전 사업소장은 ○○○○ 기술점검 계획 수립·결과보고 및 사업소장(또는 발전소장)의 검토·승인 절차가 누락되지 않도록 유의하시기 바랍니다. (주의) ○○○○○본부장 및 □□□□□본부장은 발전설비 기술점검 관련 결재권한을 사업소장(또는 발전소장)으로 변경하는 내용을 반영하여 각 사업소 직무권한내칙을 개정하시기 바랍니다. (개선) ■●●●처장은 정기 기술점검 시 절차서에 명시된 ◎◎·◇◇·●●·▽▽ 등 분야별로 중점 점검사항 및 착안사항을 선정하고, 장기간 점검 사각지대가 발생하지 않도록 점검 항목 이력을 체계적으로 관리하는 등 ○○○○ 기술점검의 실효성을 제고할 수 있는 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)		

일련번호	4	감사자	○○○
조치 요구	개 선 · 통 보		
제 목	「발전설비 정지관리지침」 기준 정비 및 제도적 보완 필요		
관련부서	●●●●처 ●●●●실, 전 사업소 ◇◇◇◇실		
지적 내용	「○○○○ 정지관리운영지침」에 고장성 정지에 대한 판단 기준 등이 명확하지 않아 실제 설비 고장임에도 정지조사가 이루어지지 않는 사례가 발생할 우려가 있고, 일부 사업소는 유사고장 방지 활동이 상대적으로 미흡한 것으로 나타나 관련 규정 정비 및 관리 강화가 필요함.		
조치 사항	☞ 발전환경처장은 ①「○○ 정지관리운영지침」을 개정하여 실질적으로 고장에 해당하는 ‘계획정지’에 대해서는 원인 분석 및 재발 방지 대책 수립이 의무화되도록 ‘고장성 계획정지’의 정의 및 관리 기준을 신설하시고 ② 타사 규정을 참고하여 고장 보고 및 조사 대상을 확대하는 등 전사적 고장 관리 및 재발 방지 체계를 강화하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선) 전 사업소장은 향후 개정되는 지침에 따라 고장 조사 및 유사고장 방지 활동 등 설비 고장 예방을 위한 후속 조치를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)		

일련번호	5	감사자	○○○
조치 요구	경 고 · 주 의		
제 목	복수기 해수유입 사고 관련 조치 지연		
관련부서	●●●●처 ●●●●실, 전 사업소 ◇◇◇◇실		
지적 내용	○○○○원은 계통수의 수질상태를 철저히 감시하여 이상 징후 발견시 □□□□장에게 보고하고, 해수 유입 예측시 「수질관리 지침서」에 따라 계통수를 Sampling하여 계통수 상태를 분석하여야 하고, □□□□장은 ○○○○원들이 수질 감시업무에 소홀함이 없도록 관리함으로써 발전설비 운영에 문제가 발생하지 않도록 총괄하여야 하나 그러하지 아니하여 복수기 해수유입 사고 조치를 지연시켰음		
조치 사항	☞ ○○○○본부 복합발전소장은 복수기 해수 유입 감시 및 직무에 소홀한 직원들에게 경고, 주의 조치하여 주시기 바랍니다. (신분상_경고, 신분상_주의)		

일련번호	6	감사자	○○○
조치 요구	경고 · 주의(신분)		
제 목	발전설비 정비관리 소홀		
관련부서	●●●●처 ●●●●실, ○○○○본부 ◇◇◇◇실		
지적 내용	○○○○부는 정비범위와 항목의 적정성을 확인하고, 전력 수급 여건을 고려하더라도 정비품질 확보를 위한 정지기간 산정의 타당성을 검토하여, 해당 설비의 정비지침을 준수하여 정비업무를 수행해야 하나 그러하지 못하여 발전설비 정비 관리에 소홀하였음		
조치 사항	☞ ○○○○처장은 ●●복합 ●호기 복수기 해수유입에 따른 정비계획 수립 및 정비관리를 소홀히 한 직원들에게 경고·주의 조치하시기 바랍니다. (신분상_경고, 신분상_주의)		