

1. 시설물 안전점검에 관한 사항

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하 “시설물안전법”이라고 한다.) 제6조 제1항에 따라 관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리 계획을 수립·시행하여야 하고, 제11조 및 같은 법 시행령 제8조에 따라 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다. 또한, 같은 법 제26조 제1항에 따라 관리주체는 안전점검 및 긴급안전점검을 국토안전관리원, 안전진단전문기관 또는 안전점검전문기관에 대행하게 할 수 있다.

□□과는 2023년부터 반기마다 자체 정기안전점검을 실시하고 있으나 병원 건물은 노후 시설물이 많고 구조적 안전 전문성 및 경험 부재로 중대결함 등 시설물 이상 여부의 판단 한계와 보수 및 보강의 적정한 시기 결정의 어려움으로 안전사고 위험이 증가할 수 있다. 병원은 원내 시설물 안전점검 내역을 검토하여 경험, 기술 및 측정장비 등을 갖춘 전문기관에 의뢰를 통해 안전 점검 수준을 강화하고 시설물의 안전과 기능성을 확보할 필요가 있다.

[표 1] 원내 시설물 안전점검 시행 내역

연번	구 분	내 용	점검일	점검 유형	비고
1	2023년 상반기	원내 시설물 안전점검 시행	2023. 4.17.	자체 점검	
2	2023년 하반기	〃	2023.10.19.	〃	
3	2024년 상반기	〃	2024. 4.25.	〃	
4	2024년 하반기	〃	2024.10.17.	〃	
5	2025년 상반기	〃	2025. 4.24.	〃	

<조치할 사항>

【권고】 시설물의 안정성을 확보하는 방안의 하나로 점검 주기를 정해 외부 전문기관에 안전점검을 의뢰하는 방안도 검토하기 바랍니다.