

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구 일자	2021.10.22.	회신 기일	2021.11.21.

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 유류 보관 (드럼)탱크 정돈 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 현 황

- 유류 보관 (드럼)탱크의 경우 유출로 인한 화재 등에 취약하므로 위험물안전관리법 등에 따라 위험물 취급표시를 하고 주변 환경 정돈 후 환기가 잘 되는 장소에 보관하여야 함.

2. 지적내용

- △△△△△△△△△△ △△대피소의 경우 사용한 유류 보관 (드럼)탱크 (35EA)를 노지에 덮개를 설치하지 않고 보관하고 있어 유류 잔량에 대한 유출 우려가 있고, 자연경관이 훼손됨.

3. 조치할 사항

- 행정상 시정(단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 유류 (드럼)탱크를 덮개를 씌워 보관하는 등 안전사고 및 미관훼손에 대한 조치 시행
- 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 관련 법(규정) 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책 마련