

일련번호	△△△-02
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 △△△국립공원사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 8. 19.

국립공원공단 감사만장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△사무소	2021	현지조치	-	-

제 목 : LPG 가스보관함(고압가스) 시건장치 필요

(현 황)

- 산업안전보건법 등에 따라 고압가스 등의 보관함에는 MSDS 안전수칙을 부착하고, 안전장치를 하여 보관하도록 하고 있음.

(위법부당내용)

- △△△국립공원 샷갓재대피소 설치되어 있는 LPG 가스보관함의 경우, 시건장치가 없어 탐방객 부주의 등에 의한 안전사고에 노출되어 있음.

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 고압가스 보관함 시건장치 설치