

일련번호	△△△△△-10
수령자	사무소장

현지조치 요구서(교차감사)

2021년도 △△△△△△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 10. 01.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △ △ △	2021	현지조치	-	-

제 목 : △△△△ ***호 기관실내 소화기 교체 필요

(현 황)

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함.

(위법부당 내용)

- △△△△△△△△△△△△△△△에서 운영 중인 △△△△ ***호 선박점검 (△△△△△△△△△△ 합동점검) 결과 기관실 내 4대의 확산 소화기가 비치 되어 있으나 이중 1대의 소화기의 압력 충전 상태가 미약하여 교체가 필요함.



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 소화기 교체