

일련번호	△△△-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 12. 28.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △	2022	현지조치	-	-

제 목 : CCTV 운영 안내판 설치 필요

(현 황)
○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- △△△△△△사무소(△△분소)에 비치된 소화기의 경우 매월 1회씩 소화기 점검을 실시하고, 관련 점검표에 결과를 작성하여야 함에도, 소화기 점검표가 미비치되어, 점검표 작성·비치가 필요함

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△사무소】
 - 소화기 점검표 작성·비치 필요