

일련번호	△△△-5
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2024년도 △△△△△△△△△△에 대한 제10차 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 8. 19.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△ 사무소	2024	현지조치	-	-

제 목 : 공중화장실(여) 좌변기 정비 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△는 탐방서비스 제공을 위해 △△△△△을 조성·운영 중에 있으나, 공중화장실(여)의 경우 좌변기가 덮개가 파손 등으로 미설치 되어있어 미관을 저해하는 실정으로 정비가 필요함.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 공중화장실(여) 좌변기 정비 필요