

연번: 3

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 보호지역 출입 및 영상정보처리기기 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 인원, 문서, 자재, 시설의 보호를 위하여 필요한 장소에 일정한 범위의 제한구역 및 통제구역 등 보호지역을 지정하고, 보호지역의 설치·운영 및 준수 사항을 규정으로 정하여 관리하고 있으며, 공단 시설에 설치되어 있는 영상정보처리기기의 운영·관리 및 영상정보 보호를 위해 공단이 준수해야 할 사항을 정하여 이를 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

보안담당자는 「보안업무 세부운용요령」 제26조(보호지역), 「영상정보처리기기 운영 관리 지침」 제11조(물리적 보호조치 등)에 따라 보호지역(제한구역, 통제구역)은 해당 구역을 지정한 분임보안담당관의 승인을 받은 사람만 출입할 수 있도록 제한하고, 출입 시 영상정보처리기기의 모니터가 직접 보이지 않도록 관리하여야 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○출장소 보안담당자는 제한구역(영상정보 보관 장소) 및 통제구역(전산기기실)에 대한 출입제한 조치(잠금장치 등)를 하지 않았고, 출입 시 영상정보 처리기기의 모니터가 직접 보이도록 방치한 사실이 2023. 12. 21. 복무점검 결과 확인되었다.

이로 인해 분임보안담당관의 승인을 받지 않은 사람도 보호구역에 상시 출입할 수 있어 보호구역의 보안관리가 되지 않고, 영상정보의 분실·도난·유출·훼손이 발생할 우려가 있어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○출장소는 전산기기실 공간이 협소하고 더운 이유로 출입문을 개방해놓았다는 의견을 제시하였다.

검토 의견 복무점검 당일 ○○도 ○○군의 아침 기온은 영하 12℃로 공간이 협소하고 더운 이유로 전산기기실 출입문을 개방해놓았다는 의견은 수용하기 어렵다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 「보안업무 세부운용요령」 제26조, 「고정형 영상정보처리기기 운영 관리 지침」 제11조에 따라 보호구역의 출입제한 조치를 하고, 출입 시 영상정보처리기기의 모니터가 직접 보이지 않도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)