

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2023(현)-053
수 신	BB처(bb팀)
제 목	공항물류단지 소방시설 안전표지 미설치

지 적 내 용

2023년 종합감사 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보

조치할 사항

아래 불임의 지적사항에 대하여 시정(보완조치 등) 조치하시기 바랍니다.

불임 : 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치할 것을 요구하오니, 빠른 시일내에 조치하시고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2023년 X월 XX일까지 회신하여 주시기 바랍니다. (조치에 1개월 이상 소요 시에는 조치계획을 수립하여 회신하고 조치 완료 후 결과 회신할 것)

2023년 X월 XX일

감 사 반 장 ○○○ (인)

직인 생략

【붙임】 지적내용 및 조치할 사항

요구번호	2023(현)-053	(BB처-bb팀)
지적사항	공항물류단지 내 소방시설(소화전) 주변 불법 주정차 금지 노면표시 및 표지판 미설치 ¹⁾	
증빙사진		
		
조치사항	공항물류단지 내 소방시설(소화전) 주변 불법 주정차 금지 노면표시 및 표지판 설치	

1) 도로교통법 제32조 및 도로교통법 시행령 제10조의3