

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-안전-21호

제목 건설공사의 안전교육 관리 미흡

소관부서 0000처

조치부서 0000처

내용

1. 업무 개요

「직제규정 시행세칙 [별표2]」에 따라 0000처 0000부는 공사 내 산업 안전 및 건설안전 총괄 업무를 담당하면서 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」 재·개정 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제65조에 따라 안전관리계획을 수립하는 건설공사¹⁾의 건설사업자(이하, 협력업체)는 안전관리를 위하여 건설공사에 참여하는 공사작업자에게 【표1】와 같이 안전교육(이하, 건설공사 안전교육)을 실시하여야 한다.

【표1】 건설공사 안전교육 방법

- 교육자: 건설업자의 분야별 안전관리책임자 또는 안전관리담당자
- 교육 대상 및 시기: 당일 공사작업자, 매일 공사 착수 전
- 교육 내용: 당일 작업의 공법 이해, 시공 상세도면에 따른 세부 시공순서, 시공기술의 주의사항 등

※ 「건설기술진흥법」 시행령 제103조(안전교육) 재구성

1) 건설기술진흥법 시행령 제98조 1항에 명시되어 있으며 높이가 2미터 이상인 흙막이보공 공사를 포함함

또한 같은 법 시행령 제103조 제3항에 따라 협력업체는 건설공사 안전교육 내용을 기록·관리하여야 하며, 공사 준공 후 발주처에 안전교육 내용을 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 건설공사 안전교육 미 실시

◀◀지역본부와 ▽▽지역본부에서 담당하는 배관이설공사의 경우 【표2】와 같이 해당 건설공사 협력업체는 건설공사 안전교육을 실시하지 않고 준공 후 감독부서에 안전교육 자료를 제출하지 않았다.

【표】 건설공사 안전교육 미 실시 및 준공서류 미접수 현황

순번	공사명	건설사업자	계약기간
1	◆ ◁~◆▣(▣▣▣고속도로)구간 배관이설 공사	(주)▣▣▣▣▣▣	2018. 09. 28. ~2019. 03. 29.
2	⊕▣~◆▣(▣⊕택지개발)구간 배관이설 공사	⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕(주)	2018. 10. 04. ~ 2020. 04. 30.
3	◆ ◁~◆▣(▣⊕도심지)구간 배관이설 공사	▣▣▣▣(주)	2018. 10. 10. ~2020. 03. 27.
4	⊕⊕~▣⊕(⊕▣▣고속도로)구간 배관이설 공사	(주)▣▣▣▣▣▣	2019. 08. 09. ~2020. 02. 10.
5	▣▣~♥▣(우수관간섭)구간 배관이설 공사	⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕(주)	2019. 10. 11. ~2020. 06. 30.
6	◆ ◁~◆▣(시도**호선)구간 배관이설 공사	(주)⊕⊕⊕	2021. 04. 28. ~2022. 04. 27.
7	⊕▽~⊕▣(▶⊕교)구간 배관이설공사	⊕⊕⊕⊕(주)	2020.04.01. ~2020.08.31.
8	▣▣~⊕⊕(▣▣3지구6공구)구간 배관이설공사	⊕⊕⊕⊕⊕⊕(주)	2020.04.13. ~2020.12.31.
9	⊕▲~⊕⊕(⊕#사거리)구간 배관이설공사	(주)⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕	2020.04.21. ~2021.11.30.
10	⊕⊕~▣▣~⊕⊕(♥◆고개)구간 배관이설공사	⊕⊕⊕⊕(주)	2020.06.18. ~2021.05.31.

※ ◀◀지역본부와 ▽▽지역본부 제출 확인서 재구성

나. EHSQ문서 반영 미비

「건설기술진흥법」에 따라 안전관리계획서를 수립하는 건설공사의 협력업체는 작업 전 작업자를 대상으로 당일 작업의 공법의 이해, 시공 상세도면에 따른 세부 시공순서, 시공기술의 주의사항 등을 안전교육을 실시하여야 한다.

그런데 협력업체가 준수해야 할 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」에는 건설공사 안전교육에 관한 규정이 부재한 실정이다.

따라서, **OOOO**부는 안전관리계획서를 수립하는 건설공사의 건설사업자가 작업 전 작업자를 대상으로 안전교육을 실시하고 준공 시 감독부서에 제출하도록 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」를 개정할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

관계부서는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

OOOO처장은

현장 작업 근로자에게 작업 시 시공기술의 주의사항 등 충분한 안전정보 제공을 위해 건설기술진흥법 상 안전교육을 협력업체가 실시하고 준공 시 감독부서에 안전교육 근거자료가 제출될 수 있도록 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」를 개정하여 주시기 바랍니다. (통보)