

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-안전특정-23호

제목 사전조사 및 작업계획서 작성 관리 미흡

소관부서 0000처

조치부서 0000처

내용

1. 업무 개요

「직제규정 시행세칙 [별표2]」에 따라 0000처 00000부는 공사 내 산업안전 및 건설안전 총괄 업무를 담당하면서 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」 재·개정 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하, 안전보건규칙) 제38조에 따르면 사업주(이하, 협력업체)는 차량계 건설기계¹⁾를 사용하는 작업 및 굴착작업²⁾에 대해서는 【표 1】과 같이 해당 작업장의 지형, 지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존하여야 하며, 조사결과를 고려하여 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 한다.

1) 굴착기, 덤프트럭, 향타기 및 향발기 등(「산업안전보건기준에 관한 규칙」 [별표6]에 명시)

2) 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업

【표1】 사전조사 및 작업계획서 작성 내용

구분	사전조사	작업계획서
차량계 건설기계 사용작업	전도, 붕괴로 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반 상태	- 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 - 차량계 건설기계의 운행경로 - 차량계 건설기계에 의한 작업방법
굴착 작업	- 형상·지질 및 지층의 상태 - 균열·함수(含水)·용수 및 동결의 유무 또는 상태 - 매설물 등의 유무 또는 상태 - 지반의 지하수위 상태	- 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법 - 필요한 인원 및 장비 사용계획 - 매설물 등에 대한 이설·보호대책 - 사업장 내 연락방법 및 신호방법 - 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 - 작업지휘자의 배치계획 등

※ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 [별표4] 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 협력업체 사전조사 미실시

건설공사 협력업체는 차량계 건설기계를 사용하는 작업과 굴착작업을 하려는 경우에 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험요인 파악과 이에 대한 안전 사고 예방대책 수립을 위해서 사전조사를 실시하고 그 내용을 작업계획서에 반영하여야 한다.

그런데 감사기간 동안 ►►기지본부와 ▽▽지역본부에서 시행 중인 건설공사를 살펴본 결과, 【표 2】와 같이 해당 건설공사 협력업체는 사전조사를 실시하지 않거나 작업계획서에 사전조사 내용을 반영하지 않는 등 미흡하게 작성하였다.

【표2】 사전조사 및 작업계획서 작성 현황

순번	공사명	사용 중장비	작성여부		관련부서
			사전조사	작업계획서	
1	▶▶기지본부 건축물 내진보강공사	굴착기, 펌프카	미작성	사전조사 미반영	▶▶기지
2	1기지 질소탱크 주변 시험굴착	굴착기	미작성	사전조사 미반영	
3	독산~방배(난곡사거리) 배관이설공사	굴착기, 롤러	미작성	사전조사 미반영	▽▽지역 본부
4	법원~광탄 천연가스 공급시설 건설공사(흙막이)	굴착기	작성	사전조사 미반영	

※ ▶▶기지본부와 ▽▽지역본부 제출 확인서 재구성

나. 「협력업체 관리 절차서」 규정 미비

「협력업체 EHSQ 관리 절차서」 6.11.4에 따르면 협력업체 관리자는 현장에 투입되는 장비의 차량계 건설기계 및 하역운반기계, 크레인에 의한 중량물 취급 작업 시 사전조사 및 작업계획을 작성하도록 정하고 있으며, 사전조사 및 작업계획서 작성 시에는 같은 절차서 [#서식12]의 작업계획서 양식을 활용하거나 자체양식을 사용하도록 정하고 있다.

그러나 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」에 제공하고 있는 [#서식12] 작업계획서를 살펴보면, 안전보건규칙에 규정하고 있는 사전조사와 굴착작업에 대한 작성 항목은 빠져있어 협력업체가 작업계획서 작성 시 참고하거나 감독부서가 작업계획서 적정성 검토에 활용할 만한 세부기준이 부재한 실정이다.

따라서, **☎☎☎☎**부는 근로자의 안전 확보를 위하여 차량계 건설기계 사용 작업 및 굴착작업에 대한 사전조사 및 작업계획서 작성에 관한 세부기준을 관련 절차서에 반영할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

관계부서는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

OOOO처장은

안전보건규칙에 따라 근로자의 안전이 확보될 수 있도록 차량계 건설기계를 사용하는 작업 및 굴착작업에 대한 ‘사전조사 및 작업계획서’가 적정하게 수립되도록 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」를 개정하여 주시기 바랍니다. (통보)