

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-공급종합-06호

제목 공급설비 진단기준 개선

소관부서 0000본부 000000처, 000000본부, 000000본부, 000000본부, 0000000000본부

조치부서 0000본부 000000처

내용

1. 업무 개요

000000처 000000부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 본부 기술표준 및 지침 제·개정 관리 및 장기운영관리소 정밀안전진단 및 리뉴얼 추진업무를 담당하고 각 지역본부에서는 관련 진단업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공급설비 진단기준」에 따르면 주배관과 공급관리소 및 시설물의 법적사항에 의한 점검 및 진단과 자체적인 점검 및 진단업무에 대하여 본 기준을 적용하여야 하고 진단 시행부서는 5. 검사 및 진단기준에 명시된 진단항목, 경과년수, 진단주기 및 진단내용에 따라 점검 및 진단을 수행하며, 계전설비의 경우 5.2.3.2 계전부분 자체진단에 따른 【표 1】의 진단과 [첨부#2] 장기운영관리소 정밀안전진단(이하“정밀안전진단”)을 【표 2】와 같이 수행하기로 되어있다.

【표 1】계전부분 자체진단 내용

구분		경과기간	진단주기	진단내용	검사기관
대분류	소분류				
① 전력케이블	부하케이블(380V)	15년	15년	○정전 또는 활선진단 - AC 절연진단 - 부분방전진단 등	전문기관
② UPS	Battery charger	12년	6년	○각 부품 열화상태 ○전압, 전류, 파형 ○Static S/W	전문기관
	AC UPS				
	Battery(축전지)			○각 부품 열화상태 ○전압, 전류, 파형	전문기관

【표 2】장기운영관리소 정밀안전진단 분야 및 주관

구분	점검항목	진단주기	진단주관	검사기관
전기	계장분야	15년	RTU/계전설비 등	○○○○부
	전력분야		케이블/수배전반 등	주관부서
	UPS		UPS/축전지	주관부서

※ 「공급설비 진단기준」 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

각 지역본부에서는 대부분 본사 주관 정밀안전진단(15년 경과) 시 ①전력케이블과 ②UPS¹⁾ 진단을 통합발주를 통하여 시행하고 있고, 그 결과 ②UPS의 자체진단(12년 경과)은 미준수 되고 있는 상태이며, 축전지는 「공급설비 진단기준」에 진단대상으로 되어있으나 실제로는 「공급관리소 축전지(Battery) 유지관리 기술표준」에 따라 4년 주기로 정밀점검(방전시험 등)만을 수행하고 있음이 【표 3】과 같이 확인되었다.

【표 3】계전설비 진단시행 현황

지역본부	점검항목	진단주기	검사기관
■ ■	전력케이블	15년	전문기관
	UPS	8~15년	
	축전지	4년	ΦΦΦ
★ ★	전력케이블	15년	전문기관
	UPS	15년	
	축전지	4년	ΦΦΦ
▣ ▣ ▣ ▣	전력케이블	15년	전문기관
	UPS	15년	
	축전지	4년	ΦΦΦ

※ 출처: 확인서 “공급설비 진단기준 및 시행에 관한 건”

1) 무정전전원장치(UPS, Uninterruptible Power Supply): 정전 발생 시 필수 설비에 무정전 상태로 전원을 안정적으로 공급하기 위한 설비로서 충전기, 축전지, 분전반 등으로 구성

또한 자체진단의 진단내용 중 부하케이블(380V)의 AC절연진단, 부분방전 항목과 Battery의 전압과형 측정 등의 진단내용은 시험 불가하거나 불필요한 사항이며 실제로도 시행하고 있지 않은 진단항목으로써 해당설비에 적절한 내용으로 개정이 필요하다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

★★ 및 ☒☒☒☒☒☒본부 ○○○○부, ☐☐☐지사는 「공급설비 진단기준」 4.3 진단의 빈도와 수준에 따라 자체진단의 경우 지역본부 현장여건에 맞게 조정하여 실시할 수 있고 UPS 자체진단과 정밀안전진단이 중복진단으로 판단되어 정밀안전진단만 시행하였으며, 설비의 교체주기 등을 고려하여 진단업무 일원화를 하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다.

이와 관련하여 ○○○○부는 UPS, Battery의 진단주기 상충과 전력케이블, Battery의 부적절한 진단내용에 대하여 관련부서와 논의 후 기술표준을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☒☒☒☒☒처장은 공급설비의 진단주기 상충 및 부적절한 진단항목이 없도록 「공급설비 진단기준」을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

☒☒☒☒☒처 ○○○○부 (통보)