

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-공급종합-12호

제목 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획 미수립

소관부서 ■■■■본부 ■■■■본부

조치부서 ■■■■본부 ■■■■본부

내용

1. 업무 개요

■■■■본부 ○○○○부는 「직제규정 시행세칙」 별표2 분장업무에 따라 사옥 시설의 유지보수업무와 시설관리용역 관리감독 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「기계설비법」 제17조(기계설비 유지관리에 대한 점검 및 확인 등) 및 「기계설비유지관리기준」 제7조(유지관리 및 성능점검 계획의 수립)에 따르면 1만 제곱미터 이상의 건축물 관리주체는 아래 [표1]과 같은 내용을 포함한 기계설비의 유지관리 및 성능점검 계획을 매년 수립·시행하고, 점검기록을 10년간 보존하여야 하며, 점검대상 기계설비의 유지관리 및 성능점검 대상 현황표를 작성 후 비치하여야 한다.

[표1] 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획 내용

1. 점검대상 기계설비의 종류 및 항목
2. 점검대상 기계설비의 유지관리 및 성능점검 절차, 점검 주기
3. 유지관리 및 성능점검 안전조치 방안
4. 성능점검을 위한 인력 투입 계획 및 장비 현황
5. 성능점검 대상 기계설비의 수량
6. 성능점검 중 안전 확보 및 품질관리 방안

*출처 : 국토교통부고시 제2021-1013호 기계설비 유지관리기준 제7조 발췌

또한, 「기계설비유지관리기준」 제7조와 관련하여 유지관리 및 성능점검 대상 기계설비는 아래 [표2]와 같다.

[표2] 유지관리 및 성능점검 대상 기계설비

기계설비의 종류	세부 항목
1. 열원 및 냉난방설비	냉동기, 냉각탑, 보일러, 열교환기, 펌프(냉·난방), 신재생 에너지, 에어컨, 항온항습기 등
2. 공기조화설비	공기조화기, 팬코일 유닛
3. 환기설비	환기설비, 필터
4. 위생기구설비	위생기구설비
5. 급수·급탕설비	급수펌프, 급탕탱크, 고·저수조
6. 오·배수 통기 및 우수배수설비	오·배수배관, 통기배관, 우수배관
7. 오수정화 및 물 재이용설비	오수정화설비, 물 재이용설비
8. 배관설비	배관 및 부속기기
9. 덕트설비	덕트 및 부속기기
10. 보온설비	보온 및 부속기기
11. 자동제어설비	자동제어설비
12. 방음·방진·내진 설비	방음설비, 방진설비, 내진설비

*출처 : 국토교통부고시 제2021-1013호 기계설비 유지관리기준 [별표 1] 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

■■■■본부 ○○○○부는 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획을 수립하지

않았으며, 점검대상 기계설비의 유지관리 및 성능점검 대상 현황표 역시 비치하지 않고 있다.

조치할 사항

■■■■본부장은 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획을 수립·시행하시고 점검대상 기계설비의 현황표를 작성하여 비치하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

■■■■본부 ○○○○부