

한국가스공사 상임감사위원

주의요구 및 개선

일련번호 제22-공급종합-08호

제목 공급관리자 예방점검 및 지정근무 시 안전점검 기록관리 미흡

소관부서 ■■■■본부 ■■■■본부, ★★★★★본부

조치부서 ☆☆☆☆처, ■■■■본부 ■■■■처

내용

1. 업무 개요

■■■■본부 ☆☆지사는 「직제규정 시행세칙」[별표2] 분장업무에 천연가스 공급관리소의 운영, 점검 및 기록관리를 담당하고 있다.

2. 공급관리자 예방점검 기록관리 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「공급관리자 예방점검 시행기준」 4. 공급관리소 예방점검 일반에 따르면 공급관리소 예방점검은 【표 1】과 같이 시행하고 매월 말일 근무자(공급관리원, 공급장)가 점검결과를 KOSMOS 설비관리시스템에 전산등록 하도록 되어 있다.

【표 1】 공급관리자 예방점검 시행기준

관리소 형식	정압관리소(GS)	차단관리소(VS)	블록밸브(BV)
점검 주기	일일, 주간, 월간	격주	월간
점검 주체	공급관리원	공급장	

나. 감사결과 확인된 문제점

2019년부터 2021년까지 3년 동안 ■■■■본부 ☆☆지사는 공급관리소 점검

을 시행하고 점검시트는 황화일로 관리소에 보관하고 있으나, KOSMOS 설비 관리시스템에 전산등록을 【표 2】과 같이 누락하여 기록관리 하고 있음이 확인되었다.

【표 2】공급관리자 예방점검 결과 시스템 등록 비율

구 분	점검기간	필요 전산등록 건수	실제 전산등록 건수	등록 비율(%)
■☆☆지사	2019.1.1.~2021.12.31. (36개월)	684	428	63%

※ 출처: 확인서 “공급관리자 예방점검 기록에 관한 건”

또한 「공급관리자 예방점검 시행기준」의 내용에는 무인관리소의 전산등록 대상여부가 명확하기 명기되어 있지 않아 일부 지역본부에서 업무의 혼선이 발생하는 경우가 있어 관련내용을 명확히 하여 기술표준을 개정 할 필요가 있다.

3. 지정근무시 안전점검 기록관리 개선

가. 관계규정 및 판단기준

우리공사는 노동시간 단축 개정 근로기준법 준수를 위한 노사합의¹⁾에 따라 “교대근무제 개편 및 탄력적 근로시간제”²⁾를 2019. 4. 14.부터 운영하고 있으며 그 주요내용은 아래 【표 3】과 같다.

【표 3】노동시간 단축 관련 설비운전 교대근무제 개편 주요 내용

구 분	내 용
근무형태	· 4조3교대+순환조, 2일주기(A-D-N)
근무일수	· 219일(5조3교대 근무일수) + 20일(지정근무) = 239일
지정근무 현황	· 필수교육(7일*) : 정기안전보건교육(5회), 반부패 및 성희롱 예방교육(1회), 사회공헌활동(1회) *2019.10.28 변경합의를 통해 필수교육을 5일로 단축하고 합동근무일을 15일로 변경
	· 현장 안전점검(8일) : 관리소 집중안전점검
	· 기타 행사참석(5일) : 체육의날(1회/반기), 노사화합의날(1회/분기), 청연문화제(1회/년)

※ 출처: 노동시간 단축 관련 설비운전 교대근무제 개편 해설서 발체

1) 교대근무제 개편 및 탄력적 근로시간제 노사합의서('19. 3. 19)

2) 교대근무제 개선반-1('19. 4. 4) “교대근무제 개편 및 탄력적 근로시간제 시행 요청”

나. 감사결과 확인된 문제점

□□ 및 ★★ ○○○○부는 교대근무제 개편 노사합의서에 따라 필수교육과 행사참석을 실시하는 날을 제외한 지정근무일에 관리소 근무자는 근무지 안전 점검을 실시하고 있고, 안전점검을 수행한 결과에 대하여는 KOSMOS 시스템을 통한 보고과정을 거치지 않고 황화일로 보관하고 있다.

그러나 COVID-19로 인한 재택근무 시행·해제 반복에 따른 지정근무일 근태 관리에 어려움이 있었고, 관련 시스템 또한 부재하여 앞으로도 지정근무일에 대한 적정 근무내역 확인이 어려울 것으로 판단된다.

따라서 지정근무일의 안전점검 결과를 공급관리자 예방점검과 같이 전산으로 기록·공유하여 설비점검 데이터 및 근태관리를 효율적으로 관리를 할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□본부 ☆☆지사는 공급관리자 예방점검 기록미흡에 대하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

◇◇◇◇부는 공급관리자 예방점검의 전산등록 대상을 명확히 구분하고 지정근무일 점검기록의 전산화 관련하여 「공급관리자 예방점검 시행기준」 및 관련기준을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

⊕⊕⊕⊕처장은 공급관리소 예방점검 기록관리를 미흡하게 한 부서에 주의조치 하시기 바랍니다. (부서주의)

☒☒☒☒처장은 공급관리자 예방점검의 전산등록 대상을 명확히 하고 지정근무
일 안전점검 결과를 전산등록 하도록 「공급관리자 예방점검 시행기준」을 개정
하시기 바랍니다. (개선)

[관련부서]

■ ■ ■ ■본부 ☆☆지사 (부서주의)

☒☒☒☒처 ◇◇◇◇부 (개선)