

② 지적사항 요약

2

설비 운영·유지관리 분야 (12건) No. 8~19

8

㉠ 승압설비 운영 및 경상정비 관리 소홀

부서주의·통보 - ㉠처 ㉠부 / 개선·통보 - ㉠처 ㉠부
/ 주의 - ㉠본부 ㉠부 ㉠·㉠·㉠

【현황 및 근거】

○ ㉠본부는 주배관 압력저하를 보상하기 위해 3기의 승압설비 운영 중임

구분	지역본부	제작사	운전개시	이송용량(ton/h)	취득가액	가동횟수*(최근5년)
㉠VS	㉠	㉠㉠	'16. 01월	1,000	??억	없음
㉠VS	㉠	㉠㉠	'13. 12월	1,100	??억	1회(19년)
㉠GS	㉠	㉠㉠	'01. 01월	500	??억	1회(19년)

* ㉠㉠~㉠ 등 주배관 건설('18년) 이후 가동횟수 급감

○ '승압설비 운영 효율성 제고방안'(㉠부, '22.7월)에 따르면 ㉠ 승압설비는 매각 추진하기로 함

○ '예방점검 주기개선을 통한 경상정비 효율화 추진방안'(㉠부, '22.9월)에 따라 ㉠ 승압설비는 매각예정으로 예방점검 대상에서 제외하였으나, '23.2월에 제외 취소함*

* 사유: 예방점검 주기조정 효과 추가 검증 후 대상제외 예정

○ '경상정비공사 계약특수조건'에 따라 설비가 1개월 이상 완전 정지되거나 우리공사 요구에 의해 예방점검을 실시하지 않는 경우 해당비용을 감액할 수 있고, 경상정비심의회(이하 '경심위')를 통해 점검주기 조정 결정 가능함

○ '승압설비 운영지침'(㉠부 '14.5월 제정, 가동기: 12~2월, 준비기: 3~11월)에 따라 「공급설비 정비기준」이 개정('15.12월 개정)되었고, ㉠의 점검주기는 '동절기 등 가동시는 월간 적용, 나머지는 현행대로 시행'으로 기재되어 있음

【문제점】

- ① (㉠ 승압설비 매각업무 소홀) '22.7월에 ㉠은 운영 가능성이 낮고 유지보수 비용 증가로 경제성 및 효용성이 없다고 판단하여 매각하기로 검토 보고 하였으나, '24.7월까지 후속업무 미 추진으로 비용 및 행정력 일부 낭비발생 (참고) 경상정비 ??억 원/년, 기타 연료비 등 ??억 원/년, 정기테스트 6회/년
- ② (예방점검 주기관리 소홀) 기술표준과 상이한 점검주기로 예방점검 시행
- ■: (㉠) '16년 경심위를 통해 예방점검을 월간 6회(10월~3월), 분기 2회, 총 8회로 변경 시행하고, '19년 이후 승압설비 가동실적이 없음에도 지속 유지
 - ■: (㉠) '22.5월 ■으로부터 설비이관 후 경심위 의결 없이 현재까지 매월 시행, 월간과 분기의 점검항목이 동일하나 중복 시행
(예: 3월에 월간, 분기 시행)
(㉠) 기술표준에 분기점검이 없으나 '14.1월 경심위를 통해 계전파트만 시행
 - ㉠의 경우 기술표준에 '동절기' 및 '현행' 문구 의미가 불명확하여 개정 필요
- ③ (경상정비 설계공량 부적절) 동절기(12~2월) 월간 3회, 그 외 분기 3회로 총 6회 예방점검 비용 계상이 적절하나 8회 비용 계상되어 2회분 과다 계상됨
- '20년 경상정비 표준품셈 개정용역 시 ■의 점검실적이 기초자료로 반영되면서 2회분이 과다 계상됨

【조치할 사항】

- ▶ ①㉠ 승압설비 매각업무를 적극적으로 추진하지 않은 부서에 주의
- ▶ ①㉠ 승압설비 매각을 포함한 승압설비 운영방안 수립토록 **통보**
- ▶ ②승압설비 운영방안(매각포함)을 고려한 예방점검 주기를 검토하여 기술표준의 점검주기를 명확히 수정하도록 **개선**
- ▶ ③기술표준 대비 과다설계 된 ㉠ 승압설비 설계공량을 설계변경을 통해 반영·수정토록 **통보**
- ▶ ②경상정비심의위원회 의결 없이 예방점검 주기 변경 및 중복시행 등 관리를 소홀히 한 담당자에 **주의**