

② 지적사항 요약

2

설비 운영·유지관리 분야 (12건) No. 8~19

12

축전지 예방점검 및 하자점검 실시 미흡

부서주의 - □본부 〰부 / 부서경고 - ■본부 〰부

【현황 및 근거】

- 「공급설비 정비기준」 및 「공급관리소 축전지 유지관리 기술표준」에 따라 무정전전원장치(UPS) 축전지는 최초 설치 후 3년 이내 1회*, 이후 매 4년마다 방전시험을 하게 되어 있음
 - * 하자보증기간 3년 이내 1회는 구매규격서(계약서)에 따라 계약상대자 주관으로 시행토록 되어 있음
- 방전시험 시에는 Load Bank를 사용하고, 불가 시에는 실 부하 시험 가능함

【문제점】

- ① (방전시험 주기관리 소홀) (□) 2012년부터 기술표준과 상이한 점검시트를 사용하며 방전시험을 매년 실 부하 시험으로 시행 중
- ② (하자점검 관리 미흡)
 - (□·■) 하자점검(3년내 1회 방전시험)을 계약상대자 주관인 아닌 경상정비인력을 통해 시행 중
 - (■) 하자보증기간(3년) 종료 후 방전시험을 시행하여 불량 축전지 발견하고 가스공사 부담으로 4년 만에 축전지 교체(300AH, 55셀, ??천 원)

【조치할 사항】

- ▶ 축전지 예방점검 및 하자점검을 미흡하게 한 부서에 **주의**
- ▶ 축전지 하자점검을 미흡하게 하여 불필요한 비용을 발생시킨 부서에 **경고**