

【현황 및 근거】

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」에 따라 소방설비 설치 사업자는 자체점검(작동, 종합, 외관 등) 시행 필요
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」에 따라 소방안전관리자는 소방안전관리 대상물 월간 점검을 시행하고 법정 서식의 기록지 작성 필요
- 「설비 안전검사 지침서(KOSHA-MS-SI-156)」에 따라 지역본부별 연간 안전 점검계획을 수립·시행
- 「작업환경 유지·관리 지침서(KOGAS-MS-SI-090)」와 「물질안전보건자료 관리 지침서(KOGAS-MS-SI-091)」에 따라 물질을 관리하고 실적 기록 및 보존 필요

【문제점】

- ① (지침, 계획, 실적의 점검 주기 및 점검자 상이) 법적 요구사항의 미이행은 없으나, 계획이 지침과 상이하거나 실적이 지침이나 계획과 상이함
- ② (점검 세부 기록 미흡) 서식에 확인내용을 기록하게 되어 있으나, 작성 미흡
- ③ (지침간 상충) 물질 관리 지침간 서식 기록명 및 보관부서가 상이함

【조치할 사항】

- ▶ 소방시설 점검 관련 지침 개정 및 연간계획 반영, 점검기록의 확인내용 충실히 작성, 물질관리 지침 개정하도록 현지시정