

현 지 조 치

제 목 도시가스 정압기 분해점검 확인 업무처리 미흡

관 련 부 서 충북북부지사

내 용

1. 업무 개요

충북북부지사는 사규 「직제관리요령」 제7조(분장업무)에 따라 충청북도 ○○시, ○○군 등 총 4개 시·군을 담당구역으로 하여 관내의 도시가스시설에 대한 검사 및 시공감리 등의 업무를 수행하고 있다.

충북북부지사 관내에는 총 268개의 도시가스용 정압기가 설치된 시설이 있으며, 해당 시설에 대한 정기검사를 수행할 때에 관련 규정 등에서 정한 바에 따라 정압기의 분해점검 이력 등을 확인하고 있다.

[표 1] 충북북부지사 도시가스용 정압기 설치 현황

구분	정압기지	지역정압기	단독사용자 정압기	계
개소	6	70	192	268

※ 자료출처: 가스피아-안전공통-고객정보관리-업소관리-공급시설 관리 출력자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

일반도시가스사업자의 지역정압기는 상세기준 KGS FS552 「일반도시가스사업 정압기의 시설·기술·검사 기준」 3.3.6항에 따라 2년에 1회 이상 분해점검을 실시 하도록 하고 있으며, 검사원은 정기검사 시 같은 기준 4.2.2.2.1항에 따라 정압기의

분해점검 실시 여부 및 실시 주기가 적정한지 등을 사업자가 작성한 기록으로 확인하도록 정하고 있다.

단독사용자 정압기는 상세기준 KGS FU551 「도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준」 3.3.6항에 따라 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해점검을 실시하도록 하고 있으며, 검사원은 정기검사 시 같은 기준 4.2.2.1.11.(3)항에 따라 정압기 분해점검 실시 상황을 확인하도록 정하고 있다.

사규 「도시가스시설 검사업무 처리지침」에서는 정기검사 시의 정압기 분해점검에 대한 세부 확인 방법을 정하고 있는데, 일반도시가스사업자 정압기의 경우 지침 제5-7조에 따라 사업자로부터 정압기 분해점검을 실시했음을 입증하는 관련 서류(도시가스사 자체 보고서, 관리대장 등)를 제출받아 확인하되 그 사본 1부를 징구하여 검사파일에 편철하도록 하고 있다,

단독사용자 정압기의 경우, 같은 지침 제5-19조 제2항에 따라 분해점검 업체 보고서 등 관련 서류를 통해 현장에서 확인하되 별도로 사본 등을 징구하거나 편철하도록 정하고 있지는 않고 있으나, 정기검사 후 전산시스템(가스피아)에 결과 등록과 병행하여 정압기 분해점검 일자 등을 입력하도록 하고 있다.

따라서, 충북북부지사는 지역정압기 정기검사 시에는 사업자로부터 정압기 분해점검 관련 서류를 징구 받아 편철했어야 하며, 단독사용자 정압기의 경우 정기검사 후 관련 절차에 따라 전산시스템에 분해점검 일자 등을 입력했어야 했다.

도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1)

제5-19조 [단독사용자용 정압기의 검사]

- ② 분해점검 실시 여부는 관련서류(분해점검 업체 보고서 등)를 현장에서 제출받아 확인한다.
- ④ 특정가스사용시설 정기검사 후에는 시설검사 결과 등록과 병행하여 단독사용자용 정압기의 분해점검 일자·제원 및 용량 등을 입력한다. ※ 정압기 분해점검 일자 사전 안내 목적

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 충북북부지사는 2022년 또는 2023년에 분해점검 주기가 도래한 지역 정압기 19개소에 대한 정기검사를 수행하면서 도시가스사업자로부터 해당 정압기의 분해점검에 대한 관련 서류를 징구하지 않았었고 부가적으로 전산시스템에도 최종 분해점검 일자를 업데이트하지 않아 정기검사 당시 해당 지역정압기의 분해점검 실시 여부를 확인할 수 없는 상태였다.

[표 2] 분해점검 증빙서류 미징구 지역정압기 내역

연번	시설번호	시설명	전산시스템 입력 현황			비고
			차기 분해연도	등록일	최종 분해일자	
1	*****	“A”	2023	2006/12/30	2021/09/30	※ 전산시스템에 최종 분해점검 일자 등 업데이트 미실시
2	*****	“B”	2022	2006/12/30	2020/10/19	
3	*****	“C”	2023	2006/12/30	2021/01/27	
4	*****	“D”	2023	2007/06/15	2021/06/08	
5	*****	“E”	2023	2007/06/15	2021/06/29	
6	*****	“F”	2023	2007/06/15	2021/08/31	
7	*****	“G”	2023	2007/10/30	2021/11/22	
8	*****	“H”	2023	2007/11/20	2021/10/26	
9	*****	“I”	2022	2008/09/23	2020/10/29	
10	*****	“J”	2023	2009/05/14	2021/07/15	
11	*****	“K”	2023	2009/10/09	2021/12/02	
12	*****	“L”	2023	2011/06/30	2021/07/06	
13	*****	“M”	2023	2011/08/31	2021/06/01	
14	*****	“N”	2023	2013/10/21	2021/11/02	
15	*****	“O”	2023	2015/07/03	2021/06/21	
16	*****	“P”	2023	2015/10/28	2021/06/21	
17	*****	“Q”	2022	2016/05/26	2020/08/26	
18	*****	“R”	2022	2018/08/20	2020/10/29	
19	*****	“S”	2022	2020/07/24	2020/10/15	

※ 자료출처: 가스피아-안전공통-고객정보관리-업소관리-공급시설 관리 출력자료 재구성

또한, 충북북부지사는 2022년 또는 2023년에 분해점검 주기가 도래한 단독 사용자용 정압기가 설치된 특정사용시설 7개소에 대한 정기검사를 수행하면서 분해점검 업체가 해당 정압기의 분해점검을 실시하였음을 현장에 비치된 서류 등을 통해 최종 분해점검 일자를 확인하였음에도 정기검사 결과를 등록할 때에 최종 분해 점검일자 등을 입력하지 않았었다.

[표 3] 최종 분해점검일자 전산시스템 업데이트 미실시 단독사용자용 정압기 목록

연번	시설번호	시설명	전산시스템 입력 현황		실제 최종 분해점검 일자주)
			차기 분해점검 연도	최종 분해점검 일자	
1	*****	“A”	2018	2018/09/27	2022. 9. 2
2	*****	“B”	2019	2019/10/29	2023. 10. 17
3	*****	“C”	2023	2019/05/13	2023. 5. 18.
4	*****	“D”	2019	2019/03/19	2023. 3. 14.
5	*****	“E”	2019	2019/09/15	2021. 8. 17
6	*****	“F”	2023	2019/06/12	2023. 6. 28
7	*****	“G”	2022	2019/03/21	2022. 1. 28

※ 자료출처: 가스피아-안전공통-고객정보관리-업소관리-공급시설 관리 출력자료 재구성

주) 해당 정압기가 설치된 시설의 정기검사 Raw data 서식에 기입한 내용으로 확인

이와 관련, 충북북부지사는 감사기간 중에 위 [표 2]의 지역정압기에 대한 분해점검 실시내역 자료를 사업자로부터 징구하여 확인한 후 편철하였고, [표 3]의 단독사용자용 정압기에 대해서는 최종 분해점검일자 등을 전산시스템에 업데이트 하는 등 조치를 완료하였다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북북부지사장은

위 [표 2], [표 3]와 같이 도시가스 시설 정기검사 업무 시 정압기의 분해점검에 대한 서류 및 전산 등록이 누락되지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(현지조치_회보불요)