

주의요구 및 통보

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 및 정기점검 처리 부적정

관 련 부 서 충북본부

내 용

1. 업무 개요

충북본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 ○○시, ○○군, ○○군, ○○군, ○○군, ○○군 등 7개 시·군의 LPG특정사용 시설 등의 검사업무를 담당하고 있으며 법령 및 관련 규정을 준수하여 정기·완성 검사 등의 업무를 처리하고 있다.

2. LPG특정사용시설 정기검사 부적합 이후 재검사 누락

가. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조에 따라 액화석유가스를 사용 하려는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에는 매년 정기검사를 받도록 법령에서 정하고 있다

이때, 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제8-3조 4항 2호에서는 완성 및 정기검사에 불합격 시 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 신청 후 1주일 이내 검사를 처리하도록 규정하고 있다.

2201-1 LPG시설분야 검사업무 처리지침

제8-3조 (검사의 신청 등)

- ④ 완성·정기검사에 불합격 시 재검사는 다음 각호와 같이 처리한다.
2. 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 신청 후 1주일 이내에 처리하고, 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시할 것

따라서 우리 공사는 법정 정기검사 대상인 LPG특정사용시설에 매년 정기 검사를 실시 해야 하며, 정기 및 완성검사 불합격 시 재검사는 신청된 이후 1주일 이내에 검사 처리를 완료하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충북본부 관련자(4급 ○○○, 5급 ○○○)는 감사대상 기간(2021.10.01.~2024.09.30.) 동안 LPG특정사용시설 정기검사 업무를 수행하며, 정기검사 결과가 ‘부적합’ 인 시설에 대하여 재검사 신청이 들어왔음에도 이를 누락한 사례가 아래 [표 1]와 같이 5건 확인되어 부적합 시설에 대한 안전성 확인을 소홀히 하는 결과를 초래하였다. (다만 해당 시설에 대하여 감사기간 중 재검사 처리 완료하였으며 안전상 문제는 없었음)

[표 1] LPG특정사용시설 부적합 후 재검사 미처리 현황

연번	업소번호	접수번호	업소명	부적합처리일	재검사신청일	관련자
1	*****	2022-*****	“A”	2022.11.16	2022.12.15	5급 ○○○ (現 ○○○○처)
2	*****	2022-*****	“B”	2022.11.21	2022.12.20	
3	*****	2022-*****	“C”	2022.10.18	2022.11.17	
4	*****	2022-*****	“D”	2022.11.16	2022.11.17	4급 ○○○
5	*****	2023-*****	“E”	2022.12.29	2023.01.19	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 안전관리규정확인평가내역 재구성

3. LPG특정사용시설 정기점검 후속조치 미실시

가. 관련규정 및 판단기준

「LPG시설 검사업무 처리지침」 제8-12조에 따라 공사는 정기검사 미신청업소 또는 불합격사항 미개선업소의 안전관리 상태를 점검하고 검사 신청을 유도하기 위해 LPG특정사용시설에 대해 무료 정기점검을 실시할 수 있다.

이때 같은 지침 제8-13조에서는 정기점검 후 검사수수료를 납부한 업소에 대하여 처리 방법을 안내하고 있으며, 정기점검 결과 ‘합격’ 하고 당해 연도에 수수료를 납부한 업소는 정기검사로 이관하여 처리하여야 하고 만약 정기점검 결과 ‘부적합’ 하였거나 이월하여 수수료를 납부하는 업소는 현장을 다시 방문하여 검사를 실시하여야 한다.

2201-1 LPG시설분야 검사업무 처리지침

제8-12조 【정기점검 등】

- ① 광역본부·본부·지사장은 미검업소 또는 불합격사항 미개선업소의 안전관리상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위하여 미검업소 또는 불합격사항 미개선업소에 대하여 정기점검을 실시할 수 있다.
- ②~③ <생략>

제8-13조 【정기점검 후의 처리】

- ① 정기점검 후에 검사수수료를 납부하는 업소는 다음 각 호와 같이 처리한다.
 1. 종전의 정기점검 결과가 적합하고 당해 연도에 수수료를 납부한 업소는 정기검사로 처리할 것
 2. 종전의 정기점검결과가 부적합하였거나 연도를 이월하여 수수료를 납부하는 업소는 현장을 방문하여 다시 검사를 실시할 것 <이하생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충북본부에서 감사대상 기간(2021.10.01. ~ 2024.09.30.) 동안 수행한 LPG 특정사용시설 정기점검 업무 적정성을 검토한 결과, ① 정기점검 결과 ‘합격’ 하고

당해 연도에 수수료를 납부한 업소에 대하여 정기검사로 이관하여 업무를 처리하지 않은 사례(12건) ② 정기점검 결과가 부적합하였거나 연도를 이월하여 수수료를 납부한 업소 현장의 방문 검사를 실시하지 않은 사례(8건)가 확인되어 해당 시설에 대한 검사 신뢰도가 훼손되는 결과를 초래하였다.

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북본부장은

① 위 [표 1]과 관련, LPG특정사용시설 정기검사를 수행하면서 ‘부적합’ 시설에 대한 재검사 신청이 접수되었음에도 이를 제대로 확인하지 않고 검사를 미실시한 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 충북본부 ○○○

5급 충북본부 ○○○(現 ○○○○처)

② 첨부 1 및 2와 관련, 정기점검 결과 ‘적합’ 임에도 정기검사 이관처리가 되어 있지 않거나 정기점검 결과 ‘부적합’ 임에도 현장방문 검사가 완료되지 않은 시설에 대하여 조치하여 주시고 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)