

## 통보 및 시정요구

제 목 양압식 공기호흡기 재충전 주기 미준수

관 련 부 서 서울서부지사

내 용

### 1. 업무 개요

공사에서는 가스사고 발생 시 화재 현장에 진입하여 사고조사를 위한 목적으로 사고조사 주무부서(재난안전처) 및 29개 광역본부·본부·지사에 양압식 공기호흡기를 배정하였으며, 서울서부지사에서는 아래 [표 1]과 같이 2점을 보유하고 있다.

[표 1] 서울서부지사 양압식 공기호흡기 보유 현황(2점)

| 연번 | 자산관리번호      | 장비명   | 장비구분 | 구매일자       | 관리자                                           |
|----|-------------|-------|------|------------|-----------------------------------------------|
| 1  | *****-***** | 공기호흡기 | 사고조사 | 2009.04.30 | 5급 ○○○<br>(‘21년, ‘23년, ‘24년),<br>5급 ○○○(‘22년) |
| 2  | *****-***** | 공기호흡기 | 사고조사 | 2012.08.07 |                                               |

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비현황조회-검사장비조회 내역 재구성

### 2. 관련규정 및 판단기준

「소방장비 관리법」 시행령 제28조에서는 공기호흡기 등 보유하고 있는 소방장비의 성능을 유지·관리 하도록 명시하고 있으며 「소방장비 관리업무 처리기준」 별표 7 (호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)에서는 이를 위임받아 호흡보호장비의 안전관리 및 성능을 유지하기 위한 세부기준에 대하여 정하고 있다.

그 중 제7조(호흡보호장비의 유지 및 관리)에 따르면, 소방기관<sup>3)</sup>의 장은 호흡보호 장비를 항상 사용가능한 상태로 유지·관리하기 위하여 용기에 충전된 호흡용 공기는 6개월마다 공기를 배출한 후 새로운 공기를 충전하여 보관해야 한다.

#### 소방장비 관리업무 처리기준 별표7

##### 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준(제15조, 제18조 관련)

##### 7. (호흡보호장비의 유지 및 관리)

가. 소방기관의 장은 보유하고 있는 호흡보호장비를 다음 각 호에서 정하는 기준에 따라 항상 사용 가능한 상태로 유지·관리하여야 한다.

1)~3) <생략>

4) 고압용기에 충전된 호흡용 공기는 매 6개월마다 공기를 배출한 후 새로운 공기를 충전하여 보관한다.

5)~7) <이하생략>

공사는 상기 기준에서 정한 “소방기관”에 해당되지는 않지만, 가스사고 발생 시 현장 조사 등을 위하여 다양한 종류의 비상대응장비를 보유하고 있으며, 양압식 공기 호흡기 또한 공사가 보유하고 있는 비상대응장비 중 하나로서 양압식 공기호흡기에 대한 성능 유지·관리는 상기 기준에서 정하는 바를 준용하여 따를 필요가 있다.

이에 따라 양압식 공기호흡기를 사용하는 직원의 건강관리를 위하여 재난안전처에서는 2018년 ‘양압식 공기호흡기 충전주기 및 이력관리 추진계획<sup>4)</sup>’을 수립하여 공기 재충전을 1년에 1회 실시하도록 전파하였으며 이후 2023년에는 ‘사고조사 장비 관리 효율화 계획<sup>5)</sup>’을 통하여 공기 재충전 주기를 6개월에 1회로 변경하였다. (2023년 상반기 이전에는 소방청고시 제2021-4호에 따라 공기호흡기의 재충전을 1년에 1회 실시하도록 하였으나 해당고시가 폐지되고 소방장비 관리업무 처리기준으로 새로 시행되며 공기호흡기의 재충전 주기가 매 6개월에 1회 실시로 변경됨)

3) (소방장비관리법 제2조 제3호) “소방기관”이란 중앙소방학교·중앙119구조본부·소방본부·소방서·지방소방학교·119안전센터·119구조대·119구급대·119구조구급센터·항공구조구급대·소방정대·119지역대 및 소방체험관 등 소방업무를 수행하는 기관

4) 재난관리처-549호(2018.02.02., 양압식 공기호흡기 충전주기 및 이력관리 추진계획 알림)

5) 재난안전처-2402호(2023.05.19., 비상대응 사고조사장비 관리 효율화 방안 알림)

따라서 양압식 공기호흡기를 보유한 재난안전처 및 29개 광역본부·본부·지사에서는 2023년 상반기 이전일 경우 1년에 1회, 이후에는 6개월에 1회 이상 공기 재충전을 실시하여 장비를 적절하게 관리했어야 했다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 서울서부지사에서 보유한 양압식 공기호흡기 2점에 대한 성능 유지 관리 실태를 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 보유장비 2점에 대하여 공기 배출 및 충전을 누락한 사례(3회)가 확인되었다.

[표 2] 서울서부지사 양압식 공기호흡기 관리 부적정 내역(2점)

| 연번 | 자산관리번호      | 장비명   | 장비구분 | 구매일자       | 관리자                                           | 부적정 내역                                            |
|----|-------------|-------|------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | *****-***** | 공기호흡기 | 사고조사 | 2009.04.30 | 5급 ○○○<br>(‘21년, ‘23년, ‘24년),<br>5급 ○○○(‘22년) | • 공기 재충전 미실시<br>(총 3회 : 22년, 23년<br>하반기, 24년 상반기) |
| 2  | *****-***** | 공기호흡기 | 사고조사 | 2012.08.07 |                                               |                                                   |

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비현황조회-검사장비조회 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울서부지사는

- ① 양압식 공기호흡기 사용자의 건강관리를 위해 반기 1회 실시하여야 하는 공기 배출 및 충전을 누락하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② 위 [표 2]와 같이 지사에서 보유한 양압식 공기호흡기 2점에 대하여 공기 배출 및 충전을 실시하여 주시고 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)