

시 정 요 구

제 목 허가시설 최초 안전관리규정 준수여부 확인·평가 미 실시

관 련 부 서 경남본부

내 용

1. 업무 개요

경남본부에서는 감사대상기간(2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.) 동안 고압가스 일반 저장·충전·판매시설에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가 364건을 실시하였다.

[표 1] 경남본부 안전관리규정 준수여부 확인·평가 실시 현황

구 분	안전관리규정 준수여부 확인평가			계
	일반저장	일반충전	일반판매	
건 수	185 건	82 건	97 건	364 건

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스 허가시설에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가는 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 제11조 제6항 및 같은법 시행규칙 제20조 제1항에 따라 사업개시 신고를 한 날로부터 6개월이 되는 날의 전·후 30일에 최초로 안전관리규정 준수여부 확인·평가(이하 “최초 확인평가”라 한다)를 실시하여야 한다.

또한, 최초 확인평가를 실시한 이후에는 최초 확인평가를 실시한 날을 기준으로 하여 정기검사 대상인 시설의 경우 매 5년마다 정기검사를 하는 날에 정기 확인·평가를 병행하여 실시하여야 하고, 정기검사 대상이 아닌 시설에 대해서는 최초 확인평가를 실시한 날을 기준으로 매 5년이 지난날 전·후 30일 이내에 실시(이하 “재확인평가”라 한다)하도록 규정하고 있다.

따라서 검사원은 담당하는 고압가스 허가시설에 대한 완성검사 종료 후, 사업 개시 신고일을 기준으로 최초 확인평가를 적기에 실시하여 이후 실시되는 재확인 평가 주기가 적정하게 지켜질 수 있도록 하여야 한다.

고압가스 안전관리법 시행규칙 제20조

제20조 【안전관리규정 준수 여부의 확인·평가】

① 법 제11조제6항에 따른 안전관리규정 준수 여부의 확인·평가는 다음 각 호의 구분에 따라 실시한다.

1. 최초의 확인·평가: 법 제7조에 따른 사업개시 신고를 한 날부터 6개월이 되는 날의 전후 30일 이내

2. 정기 확인·평가: 제1호에 따른 최초 확인·평가를 한 날을 기준으로 다음 각 목에서 정하는 시기.

다만, 영 제9조 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 경우에는 5년의 범위에서 산업통상자원부장관이 법 제11조제6항에 따른 확인·평가의 결과를 도려하여 정하는 주기로 한다.

가. 별표 19 제1호나목의 검사대상에 해당되는 사업자등: 매 5년마다 법 제16조의2에 따른 정기검사를 할 때

나. 가목 이외의 사업자등: 제1호에 따른 최초 확인·평가를 한 날을 기준으로 매 5년이 지난날의 전후 30일 이내

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남본부에서 감사기간 동안 실시한 안전관리규정 준수여부 확인·평가에 대한 적정성을 검토한 결과, 아래 [표 2]와 같이 고압가스 허가시설의 최초 확인평가는 사업개시 신고일 이후 6개월이 되는날 전·후 30일내에 실시하여야

하나 이를 누락한 사례(총 3개소)가 확인되었다.

최초 확인평가를 누락할 경우 전산시스템 상 재확인평가 실시 주기가 산정되지 않아 해당 시설에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가가 지속적으로 누락되는 결과를 초래할 수 있으므로 재발방지를 위한 관리·감독 강화 및 시정조치가 필요하다.

[표 2] 최초 안전관리규정 준수여부 확인·평가 미실시 내역

연번	업소명(업소번호)	허가구분	사업개시 신고일	최초 확인평가 기준일	최초 확인평가일	확인된 사항
1	“A” (02499628-0001)	일반총전	2022.08.17	2023.01.17 ~ 2023.03.17	미실시	• 최초 확인평가 누락
2	“B” (02624349-0001)	일반저장	2024.09.25	2025.02.23 ~ 2025.04.24	미실시	
3	“C” (02607016-0002)	일반판매	2024.06.25	2024.11.24. ~ 2025.01.24	미실시	

※ 자료출처 : 가스피아 - 내부통제 - 감사행정 관리 - 안전관리규정 준수여부 확인·평가 주기 미준수 현황 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남본부장은

위 [표 2]와 관련하여 누락한 안전관리규정 최초 확인평가를 실시하여 주시고 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)