

통 보

제 목 특정고압가스 사용시설 등 검사표 오사용 및 위임전결 미준수

관 련 부 서 경남본부

내 용

1. 업무 개요

경남본부에서는 감사대상기간(2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.) 동안 아래 [표 1]과 같이 관할지역 내 고압가스 사용시설에 대한 정기검사 총 907건을 수행하였다.

[표 1] 경남본부 고압가스 사용시설 정기검사 처리 현황

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	계
정기검사	259	301	301	46	907

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

2. 특수고압가스 사용시설 검사표 작성 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 제20조제1항에 따른 특정고압가스¹⁾ 사용시설은 상세기준 「KGS FU211 특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준」에 따라 검사를 실시하여야 하며, 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스²⁾를 사용하는 시설은 상세기준 「KGS FU212 특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준」에

1) 특정고압가스 : 수소·산소·액화암모니아·아세틸렌·액화염소·천연가스·압축모노실란·압축디보레인·액화알진, 그밖에 대통령령(고법 시행령 제16조)으로 정하는 것

2) 특수고압가스의 정의 : <고압가스안전관리법 시행규칙 제2조(정의)> 28. “특수고압가스”란 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·세렌화수소·게르만·디실란 및 그 밖에 반도체의 세정 등 산업통상자원부장관이 인정하는 특수한 용도에 사용되는 고압가스를 말한다.

따라 검사를 실시하여야 한다.

이에 기술지도처(現 검사지원처)는 각각의 상세기준을 반영한 검사표 서식을 제정하였고 특정고압가스 사용시설에 대한 검사는 「특정고압가스 사용시설」 완성검사표 및 정기검사표를 사용하고, 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 「특수고압가스 사용시설」 완성검사표 및 정기검사표를 사용하도록 공문을 시행³⁾하였다.

따라서, 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 특수고압가스 사용시설 검사표 서식을 사용하여 그 결과를 작성하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남본부에서 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사 결과를 처리할 때에 특수고압가스 사용시설 검사표가 아닌 특정고압가스 사용시설 검사표를 사용(작성)한 사례가 아래 [표 2]와 같이 총 12건 확인되었다.

이러한 경우, 특수고압가스 사용시설에 대한 검사 시 해당 시설에 비상전력 장치를 보유하고 있는지 그 여부를 확인하고 검사표에 기록하여야 하나, 특정고압가스 사용시설 검사표에는 비상전력장치 보유 여부에 대한 항목이 없어 실제 비상전력장치 보유 여부를 확인하였더라도 검사표에는 그 내용이 기록되어 있지 않아 검사결과에 대한 신뢰성이 훼손될 수 있다. (※ 다만, 해당 시설에 대해 확인한 결과, 비상전력장치를 보유하고 있는 것으로 확인됨)

따라서 경남본부에서는 특수고압가스 사용시설에 대한 검사결과를 처리할 때 특수고압가스 사용시설 검사표가 아닌 특정고압가스 사용시설 검사표가 사용되는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화할 필요가 있다.

3) 기술지도처-1130호(2009.04.27., 검사표 서식 제·개정 시행 보고), 시행일 : 2009.05.01

[표 2] 경남본부 특수고압가스 사용시설 정기검사 처리 현황

연 번	접수번호	시설명	검사일	결 과	가스종류	관련자 (검사원)	확인된 사항
1	2022-0547916	“A”-디보레인 (00038499-0015)	2022.10.12	적 합	디보레인/6/㎡ /일반용기/지상	○○○	특수고압가스 사용 시설 검사표를 사용하여야 하나 특정고압가스사용 시설 검사표를 사용
2	2023-1020773	“A”-디보레인 (00038499-0015)	2023.12.22	적 합	디보레인/6/㎡ /일반용기/지상	○○○	
3	2024-1865202	“A”-디보레인 (00038499-0015)	2024.12.16	적 합	디보레인/6/㎡ /일반용기/지상	○○○	
4	2022-0547915	“A”-모노실란 (00038499-0014)	2022.10.12	적 합	모노실란/6/㎡ /일반용기/지상	○○○	
5	2023-1020772	“A”-모노실란 (00038499-0014)	2023.12.22	적 합	모노실란/6/㎡ /일반용기/지상	○○○	
6	2024-1865201	“A”-모노실란 (00038499-0014)	2024.12.16	적 합	모노실란/6/㎡ /일반용기/지상	○○○	
7	2022-0547917	“A”-포스핀 (00038499-0016)	2022.10.12	적 합	포스핀/6/㎡ /일반용기/지상	○○○	
8	2023-1020774	“A”-포스핀 (00038499-0016)	2023.12.22	적 합	포스핀/6/㎡ /일반용기/지상	○○○	
9	2024-1865203	“A”-포스핀 (00038499-0016)	2024.12.16	적 합	포스핀/6/㎡ /일반용기/지상	○○○	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

3. 특정고압가스 사용시설 정기검사 결과 위임전결 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

공사는 직위별 위임전결사항을 정하여 능률적인 업무처리를 도모하고, 각 직위의 권한과 책임의 소재를 명확히 하고자 사규 「위임전결규정」을 제정하여 부서장, 부장 및 부원의 직위에 상등한 권한과 책임을 정하고 있다.

「위임전결규정」 제3조(전결사항)에 따라 별표5에서 광역본부·본부·지사의 검사업무에 대한 위임전결사항을 정하고 있는데, 특정고압가스 사용시설 정기검사의

경우 가연성가스시설 중 저장능력이 500kg 또는 100㎥ 미만인 시설에 한하여 검사원 전결로 처리할 수 있도록 정하고 있다.

따라서, 특정고압가스 500kg 또는 100㎥를 초과하는 저장능력을 갖춘 특정고압 가스 사용시설 정기검사 결과는 검사원 전결이 아닌 부장 전결로 처리하여야 한다.

위임전결규정(12200) (별표 5) 광역본부, 본부/지사의 결재 및 위임전결사항						
<4. 검사업무사항>						
번호	업무내용		결재		전결	
			광역본부장	본부장	부장	부원
6	특정고압가스 사용시설검사(고법대상)	중간검사(안전성 확인)			○	
		완성검사			○	
		완성검사(독성가스시설에 한함)	○	○		
		정기검사			○	
		정기검사(가연성가스시설 중 저장능력 500kg 또는 100세제곱미터 미만 시설 및 비가연성 가스시설에 한함)				○

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남본부에서는 수소 저장능력이 140㎥인 특정고압가스 사용시설에 대한 정기검사 결과를 검사원 본인 전결로 처리하는 등 저장능력 500kg 또는 100㎥를 초과하는 특정고압가스 사용시설 11개소에 대한 정기검사 결과를 부장 전결이 아닌 검사원 전결로 처리하였다.

[표 3] 특정고압가스 사용시설 검사표 위임전결 미준수 내역

연번	접수번호	시설명	검사일	결과	가스종류 (저장능력)	관련자 (검사원)	확인된 사항
1	2023-0116151	“B” (00004486-0012)	2023.04.03	적합	수소 (140㎥)	○○○	• 위임전결 미준수 (부장 전결사항을 검사원 전결로 처리)
2	2023-0127479	“C” (00004492-0025)	2023.05.23	적합	아세틸렌 (102㎥)	○○○	

연 번	접수번호	시설명	검사일	결 과	가스종류 (저장능력)	관련자 (검사원)	확인된 사항
3	2023-0065936	“D” (00008017-0003)	2023.07.27	적 합	아세틸렌 (336m³)	○○○	위임전결 미준수 (부장 전결사항을 검사원 전결로 처리)
4	2022-0617566	“E” (00057427-0003)	2022.09.16	적 합	아세틸렌 (194m³)	○○○	
5	2023-1372123	“E” (00057427-0003)	2023.10.12	적 합	아세틸렌 (194m³)	○○○	
6	2023-1310104	“F” (00181532-0010)	2023.08.09	적 합	아세틸렌 (474m³)	○○○	
7	2024-1732114	“G” (02359426-0002)	2024.07.26	적 합	아세틸렌 (151.2m³)	○○○	
8	2023-0648695	“G” (02359426-0002)	2023.11.01	적 합	아세틸렌 (151.2m³)	○○○	
9	2023-1310164	“H” (02473932-0005)	2023.08.09	적 합	아세틸렌 (226.8m³)	○○○	
10	2024-2024426	“J”-수소 (02482493-0002)	2024.10.14	적 합	수소 (1750kg)	○○○	
11	2024-2024427	“J”-메탄 (02482493-0004)	2024.10.14	적 합	메탄 (1400kg)	○○○	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남본부장은

특수고압가스 사용시설 정기검사 시 특정고압가스 정기검사 검사표 서식을 사용
하여 검사처리를 하거나, 저장능력 500kg 또는 100m³를 초과하는 특정고압가스
사용시설 정기검사 결과를 부장 전결이 아닌 검사원 전결로 처리하는 사례가 재발
하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)