

기관주의 및 시정요구

제 목 LPG사용시설 등 재검사 및 정기검사 미 실시

관 련 부 서 경남본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 가스 관계 법령⁴⁾에서 정하는 “업무의 위탁” 조항에 따라 각종 검사, 안전교육 등의 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임 받아 수행하고 있으며, 이에 대한 세부적인 사항은 산업통상자원부 훈령 제247호 (이하 “훈령”이라 한다)와 공사 「검사업무규정」(31200, 이하 “규정”이라 한다) 등에 반영되어 있다.

규정 제6조(검사판정기준)에 따르면 검사는 관련 법령, KGS Code 등에서 규정한 검사기준에 따라 실시하며, 그 검사결과는 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사불능’으로 구분 하여 판정하도록 하고 있다.

한편, 경남본부에서는 감사 대상 기간(2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.) 동안 LPG특정 사용시설 정기검사 총 35,027건을 실시하였으며, LPG특정사용시설을 포함한 LPG저장, 충전, 판매, 집단공급 시설의 정기검사 중 총 3,205건에 대해서는 검사 결과를 ‘부적합’으로 처리하였다.

4) 「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」

[표 1] 지역별 LPG특정사용시설 정기검사 처리 내역

(단위 : 건)

검사구분	거제시	김해시	밀양시	양산시	의령군	창녕군	창원시	합안군	총 계
정기검사	11,246	6,474	2,849	2,401	792	2,075	7,113	2,077	35,027

※ 자료출처 : 공사 전산 활용(가스피아 검사처리 내역 현황)

[표 2] 경남본부 LPG시설 정기검사 부적합 현황

(단위 : 건)

구분	계	LPG사용	LPG저장	LPG충전	LPG판매	집단공급
계	3,205	2,881	26	125	128	45
시정	3,034	2,766	18	94	124	32
미시정	171	115	8	31	4	13

※ 자료출처 : '22.5.1.~'24.4.30. 기간 경기북부지사 검사 결과 및 부적합 사후관리 내역 재구성

2. LPG판매 및 사용시설 정기검사 부적합 처리 후 재검사 미 실시

가. 관련규정 및 판단기준

시설 정기검사 부적합 처리에 대한 사후조치는 해당 사업자 등이 부적합 사항을 개선한 후 재검사를 신청하면 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “LPG시설검사지침”이라 한다) 제3-29(재검사 처리) 1항 및 제8-3조(검사의 신청 등) 4항2호에 따라 검사원이 부득이한 사유가 없는 한 검사 신청 후 1주일 이내에 해당 재검사를 처리하도록 하고 있으며, 이때 부적합 처리된 항목에 대하여만 확인해야 한다.

LPG시설 검사업무 처리지침

제3-29조 【재검사 처리】

- ① 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 검사 신청 후 1주일 이내에 처리토록 하고, LPG시설 검사표 서식을 사용하여 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시한다

< 이하 생략 >

제8-3조 【검사의 신청 등】

- ④ 완성·정기검사에 불합격 시 재검사는 다음 각 호와 같이 처리한다.
2. 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 신청 후 1주일 이내에 처리하고, 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시할 것

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남본부에서 감사대상 기간 동안(2022.5.1~2025.4.30.) 실시한 정기 검사 중 부적합 시설에 대한 사후관리 실태를 확인한 결과, 아래 [표 3]과 같이 부적합 사항을 개선하고 재검사가 신청된 건에 대해 별다른 사유 없이 검사처리가 진행되고 있지 않은 12건이 확인되었다

[표 3] LPG판매 및 사용시설 부적합 재검사 미처리 내역

연번	업소번호 (시설번호)	업소명	시설 구분	부적합 일	재검신청일	접수번호	검사원
1	01298399(0001)	“A”	판매	2023.12.13	2024.01.12	2024-0531146	○○○
2	00495712(0001)	“B”	판매	2024.12.03	2024.12.12	2024-2248510	○○○
3	01855661(0001)	“C”	사용	2022.11.07	2022.12.06	2022-0944309	○○○
4	02424493(0001)	“D”	사용	2022.11.18	2022.12.17	2022-0978900	○○○
5	01535223(0001)	“E”	사용	2022.10.31	2022.11.30	2022-0980448	○○○
6	01800427(0001)	“F”	사용	2022.12.01	2022.12.31	2022-0979114	○○○
7	01800427(0002)	“F”	사용	2022.12.01	2022.12.31	2022-0979115	○○○
8	01800427(0003)	“F”	사용	2022.12.01	2022.12.31	2022-0979116	○○○
9	01997501(0001)	“G”	사용	2022.12.09	2022.12.20	2022-0960227	○○○
10	01066810(0001)	“H”	사용	2023.11.21	2023.12.20	2023-2125488	○○○
11	01210157(0001)	“I”	사용	2023.10.17	2023.11.16	2023-2125489	○○○
12	00824157(0001)	“J”	사용	2024.10.15	2024.10.17	2024-2129602	○○○

3. 신청된 LPG특정사용시설 정기검사 미실시

가. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용자는 완성검사 증명서 발급일 기준으로 「액화석유가스의 안전 관리 및 사업법」 시행규칙 제71조4항 및 5항에 따라 정해진 시기에 정기검사를 받아야 하며, 이에 따라 LPG 특정사용자는 정기검사를 받기 위해 우리 공사에 정기검사 신청을 하고 공사는 상기 법령을 준수하여 정기검사를 실시함으로써 해당 가스시설에 대한 안전성을 확인하고 있다.

액화석유가스안전관리 및 사업법 시행규칙 제71조

제71조 【액화석유가스 특정사용시설의 검사】

① ~ ③ <생략>

④ 액화석유가스 특정사용자는 법 제44조제2항에 따라 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 다음 각호에 따른 시기에 법 제44조4항 본문에 따라 정기검사를 받아야한다.

1. 다중이용시설의 액화석유가스 특정사용자 : 매 6개월이 되는 날의 전후 30일내
2. 제1호 외의 액화석유가스 특정사용자 : 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내

⑤ 제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 각호에 해당하는 시기에 정기검사를 받아야한다.

1. 한국가스안전공사 사장이 필요하다고 인정하는 경우 : 읍·면·동별로 정한시기
2. 액화석유가스 특정사용자가 요청한 경우 : 한국가스안전공사와 액화석유가스 특정사용자가 협의하여 정한시기
3. 천지지변, 재난 및 그밖의 부득이한 사유로 한국가스안전공사 사장이 제4항 각호, 이 항 제1호 및 제2호에 따른 시기에 정기검사를 실시하는 것이 적당하지 않다고 인정하는 경우 : 액화석유가스 특정사용자와 협의하여 한국가스안전공사 사장이 정하는 시기

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경남본부에서 감사대상 기간(2022.05.01.~2025.04.30.)동안 실시한 LPG특정사용시설 정기검사 실시 현황을 살펴본 결과, 2024년에 LPG특정사용시설 정기검사가 신청되어 있음에도 담당 검사원이 정기검사를 누락한 2건을 아래 [표 4]와 같이 확인하였다.

[표 4] LPG특정사용시설 정기검사 미실시 내역

연번	업소번호 (시설번호)	업소명	접수번호	검사신청일	저장능력	검사원
1	00272361 (0001)	“K”	2024-2138059	2024.10.21	200 kg	○○○
2	02204659 (0001)	“L”	2024-1855762	2024.06.11	992.17 kg	○○○

[표 5] 부적합 후 신청된 재검사 및 신청된 정기검사 미처리 내역

[단위: 건]

구분	계	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
계	14	1	1	7	2	1	2
① 정기검사 부적합 후 신청된 재검사 미처리	12	1	1	7	2	1	-
② 신청된 정기검사 미처리	2	-	-	-	-	-	2

※ 자료출처 : 위 [표 3] 및 [표 4] 내용 취합

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남본부장은

① 정기검사 부적합 시설에 대한 재검사 또는 당해연도 정기검사 신청이 접수가 되었음에도 별다른 사유 없이 재검사 및 정기검사를 처리하지 않아 해당시설의 당해연도 정기검사가 누락되는 상황이 발생한 것에 대하여 엄중하게 주의를 촉구 하오니, 차후 동일한 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (기관주의)

② 또한, 위 [표 3]의 시설에 대해서는 재검사 신청일 이후의 정기검사 결과가 적합일 경우 접수된 재검사 신청건을 적합으로 처리하거나, 재검사 신청일 이후에 정기검사를 실시한 이력이 없을 경우에는 신청된 재검사건을 조속히 실시하는 등의 조치를 하여 주시고, [표 4]의 시설에 대해서는 신청된 정기검사를 실시하여 검사결과를 처리하여 주시기 바라며, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출 하여 주시기 바랍니다. (시정)