

통 보

제 목 사용자공급관 시공감리 시 라인마크 확인 절차 미준수

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

인천본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 인천광역시 8개 구 2개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며 감사대상 기간(2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.) 동안 관내 “A”, “B” 등 7개의 사용자공급관 시공감리를 수행하고 그 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

상세기준 KGS FS551 「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(이하 “KGS FS551”이라 한다)」 2.10.3.3항에 따라 배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 직상부 지면에는 매설위치를 확인할 수 있도록 라인마크 또는 표지판을 설치하여야 한다.

그리고 사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-6조 제1항 및 별표 4, 별지 제 24호 서식에 따라 최종 시공감리 시 시공 결과표를 징구해야 하며, 징구한 시공 결과표 상에는 라인마크 설치내역이 기재되어 있어야 한다.

또한 같은 지침 제3-31조 제1항에서는 도로포장 지연 등으로 인해 라인마크 설치가 지연될 가능성이 있는 경우에는 표지판, 스프레이 등 임시 조치를 한 후 지침 별지 제31호 서식의 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구하고 최종 감리를 처리하도록 하고 있다.

이때, 사용자공급관의 경우 추후 라인마크 설치가 완료되면 별지 제32호 서식의 설치완료 문서를 징구하고, 차기 정기검사 시 라인마크 설치상태를 확인하여 설치 상태가 부적정할 경우 정기검사 결과를 ‘부적합’ 처리하도록 하고 있다.

따라서, 인천본부는 공동주택 등 사용자공급관 시공감리 시 라인마크 설치 내역이 기재된 시공 결과표를 징구했어야 하며, 부득이한 사유로 라인마크 설치가 지연될 때에는 라인마크 미설치 사유서를 징구한 후 감리결과를 처리하되, 추후 설치 완료가 되면 설치 완료 문서를 징구하고 차기 정기검사 시 관련 절차에 따라 검사업무를 처리했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 인천본부에서는 아래 [표 1]과 같이 ① “A” 사용자공급관에 대한 최종 시공감리를 실시하면서, 징구한 시공 내역서에 ‘라인마크 설치 현황’이 누락되어 있었음에도 최종 시공감리 결과를 ‘적합’ 처리하였고 ② “B” 등 6개의 사용자공급관 시공감리를 수행하면서 라인마크 설치가 지연되어 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구하고 그 결과를 ‘적합’으로 처리하였으나 라인마크 미설치 사유서에 명시된 설치 예정일이 지났음에도 ‘라인마크 설치완료 확인서’는 징구하지 않아 총 7개소의 사용자공급관에 대하여 라인마크 설치에 대한 적정성을 확보하지 못한 채 운영되

는 결과를 초래하였다. (※ 다만, 시공내역서 상 ‘라인마크 설치현황’이 기재 누락된 공동주택과 ‘라인마크 설치완료 확인서’가 미징구된 공동주택에 대하여 전수 확인한 결과, 해당 시설의 라인마크는 모두 적정하게 설치되어 있었음)

[표 1] 라인마크 설치완료 확인서 미징구 내역

연번	접수번호	시설명	최종 시공감리일 (검사원)	라인마크		비 고
				미설치 사유서 징구	설치완료 확인서 징구	
1	20**-*****	‘A’	20**,**,**, (○○○)	X	X	시공내역서 상 설치현황 미기재
2	20**-*****	‘B’	2022.12.08. (○○○)	○	X	
3	20**-*****	‘C’	2023.09.26. (○○○)	○	X	
4	20**-*****	‘D’	2024.06.28. (○○○)	○	X	
5	20**-*****	‘E’	2024.06.28. (○○○)	○	X	
6	20**-*****	‘F’	2025.04.09. (○○○)	○	X	
7	20**-*****	‘G’	2025.04.23. (○○○)	○	X	

※ 자료 출처 : 감사기간 중 인천본부에서 제출받은 검사서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 인천본부장은

공동주택 사용자공급관에 대한 최종 시공감리 시 시공내역서에 라인마크 설치 현황이 누락되어 있음에도 ‘적합’ 처리하거나, 라인마크 미설치 사유서에 명시된 설치 예정일이 지났음에도 ‘라인마크 설치완료 확인서’를 징구하지 않아 라인마크 설치에 대한 적정성을 확보하지 못하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)