

시 정 요 구

제 목 청사 제한지역 접근 통제성 강화 필요

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 전국 주요 지역에 광역본부·본부·지사(이하 “지역”이라 한다)를 두고 있으며 각 지역에서는 검사 및 교육 대상의 개인정보, 각인, 증명서, 비밀문서 등 공사의 중요한 자산 및 장비 등을 보관하고 있다. 이에 공사 「보안업무규정」에서는 아래 [표 1]과 같이 지역 청사 및 시설 전역을 제한지역으로 정하고 있다.

인천본부(이하 “본부”라 한다)의 경우도 관련 규정에 따라 청사 전체가 제한지역에 해당한다.

[표 1] 보호지역 선정 기준

보호지역 대상시설	제한지역 (건물 및 시설)	제한구역	통제구역
지역	지역 전역	·기계실(보일러실) ·UPS실(EPS실, 통신실) ·문서고	·연습(을지) 상황실

※ 자료출처: 「보안업무규정」 별표 4(보호지역 선정 기준) 일부 발췌

2. 관련규정 및 판단기준

「보안업무규정」 제60조(보호지역의 설정)에서는 보호지역의 중요도에 따라 제한지역, 제한구역, 통제구역으로 나누어 각 구역을 정의하고 있다.

또한 제60조의2(보호지역의 시설보안책임자)를 통해 시설보안책임대상자를 지정하고

시설보안책임자에 대한 의무를 부여하고 있으며 제62조(청사보안)에서는 청사보안을 위해 필요한 조치사항 등을 정하고 있다.


보안업무규정	
	제60조(보호지역의 설정) ① 보호지역은 그 중요도에 따라 제한지역, 제한구역, 통제구역으로 나눈다. 1. 제한지역: 비밀 또는 공사 재산의 보호를 위하여 울타리 또는 경비원에 의하여 승인을 받지 않은 사람의 접근이나 출입에 대한 감시가 필요한 지역 2. 제한구역: 비인가자가 비밀, 주요시설 및 암호자재에 접근하는 것을 방지하기 위하여 안내를 받아 출입하여야 하는 구역 3. 통제구역: 보안상 매우 중요한 구역으로서 비인가자의 출입이 금지되는 구역 ②~③ (생략) 제60조2(보호지역의 시설보안책임자) ① 보호지역의 시설보안 책임자는 다음과 같이 정한다. 1. 본사: 청사관리 담당 부서장(상황실, 비서실, 정보통신실, 비밀합동보관소 제외) *사장실(비서실장), 정보통신실(정보보안담당관), 비밀합동보관소(비상계획담당부서장) 2. 지역, 부설기관: 분임보안담당관 ② 시설보안책임자는 “별표 4”에서 정한 보호지역의 통제와 보안방안을 마련하고 시행하여야 한다. 제62조(청사보안) ①~④ (생략) ⑤ 시설보안 책임자는 청사보안의 효율성 제고를 위해 아래의 조치를 취하여야 한다. 1. CCTV(영상 정보처리기기)를 청사 옥내·외에 설치 2. CCTV 촬영 안내판 설치를 통한 사실 공지 3. 영상정보 목적 외 이용·제공 제한 및 보관 파기 관리 감독 4. CCTV 설치 및 운영에 따른 자체 보안점검 ⑥ (생략)

따라서 본부는 청사 출입을 통제할 CCTV를 설치·운영하여 청사보안의 효율성을 제고하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 본부는 제한지역인 청사에 CCTV를 설치하지 않아, 자산 및 비문, 검사장비 등의 도난 방지와 시설 안전관리 및 화재 예방 등 범죄·사고 예방에 취약한 실정이다.

[사진 1] 인천본부 도면(출입구 3곳 표기)



※ 자료출처: 인천본부 제공 청사 도면

따라서 본부는 [사진 1]에서 확인할 수 있는 청사 출입구 3곳이 보일 수 있도록 CCTV를 설치하여야 하며, 추가로 설치가 필요한 장소를 함께 검토하여 제한 지역에 대한 접근 통제성을 강화해야 한다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 인천본부장은

위 [사진 1]과 관련, 제한 지역에 대한 접근 통제성 강화를 위해 CCTV를 설치하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)