

통 보

제 목 온라인 검사서류 신청·접수 시스템 검사업무 처리 미흡

관 련 부 서 경기중부지사

내 용

1. 업무 개요

경기중부지사는 감사대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.)동안 관할 지역 내 도시가스 특정가스사용시설 완성검사 총 3,194건(완료 기준)을 실시하였다.

그 중 경기중부지사가 2024. 1. 1. 가스안전 디지털 플랫폼 구축을 위한 「온라인 검사서류 신청·접수 시스템」이 전면시행²⁾된 이후 실시한 완성검사는 총 3,194건으로써, 담당 검사원들은 시스템 업무처리 절차에 따라 해당 완성검사에 대한 시공자의 시공내역서 등을 전산으로 접수하고, 완성검사 후에는 측정한 기밀 시험기록지 등을 전산시스템(가스피아)에 첨부하고 담당부장의 결재를 득하여 검사결과를 최종 완료처리하고 있었다.

[표 1] 경기중부지사 도시가스 특정가스사용시설 완성검사 처리 건수

구분	2022년	2023년	2024년	~ 2025. 2월	계
완성검사	931건	1,096건	1,038건	129건	3,194건

※자료 출처 : 경기중부지사 완성검사 처리내역(정보운영부 제출 전산 기초자료) 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「도시가스사업(이하 “도법”이라 한다)」 제2조제6호에 따른 가스사용시설

2) 검사지원처-5048호(2023.11.16.,온라인 검사서류 신청·접수 시스템 관련 검사업무 착안사항 안내)

(이하 “특정가스사용시설” 이라 한다)의 안전성 확보를 위하여 해당 시설의 설치 및 검사에 대한 상세기준은 KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)로 정하여 이를 준수하도록 하고 있다.

KGS FU551 4.2.2.1.15에서는 가스사용시설은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상으로 기밀시험을 실시하여 이상이 없도록 하고 있는데, 이를 확인하기 위해 기밀시험장비를 사용하여 그 결과를 확인하고 결과가 표시된 기록지를 출력하여 증빙으로써 검사서류와 함께 철하여 관리하고 있다.

한편, 2024. 1. 1.부터 적용된 「온라인 검사서류 신청·접수 시스템」의 시행 내용을 보면 특정가스사용시설 사용자 또는 시공자는 완성검사 신청서류(시공 내역서, 계통도, 평면도 등)를 공사 전산시스템에 첨부하여 신청하도록 하고 있으며, 검사원은 기밀시험 기록지(결과지) 및 방식전위 측정 결과지 등을 스캔하여 전산 시스템의 해당 검사 접수번호에 업로드한 후 검사표 결재를 상신하고, 담당부장(결재권자)은 해당 검사건에 대한 첨부서류를 확인한 후 결재하도록 하고 있다.

따라서, 온라인으로 신청·접수된 도시가스 특정가스사용시설 완성검사를 처리할 때, 검사원은 측정한 기밀시험 기록지 등을 스캔하고 해당 접수번호에 첨부하여 검사결과 결재상신을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기중부지사 도시가스시설 검사원들은 「온라인 검사서류 신청·접수 시스템」의 검사처리 절차에 따라 완성검사를 실시한 후에 기밀시험기록지를 스캔하고 전산에 첨부하여 결재상신을 하여야 함에도 일부 검사건(5건)에 대해서는 기밀시험기록지를 첨부하지 않은 채 결재상신을 하였고, 담당 부장은 기밀

시험기록지를 확인하지 않고 결재를 완료한 것으로 확인되었다.

[표 2] 검사표 결재 후 기밀시험기록지 미첨부 내역 (총 5건)

구분		검사원		담당부장	계
		○○○	○○○		
결재 후 첨부건수 (완성검사 건수)	'24년	1 (426)	4 (178)	○○○(4) ○○○(1)	5 (604)
	'25년	- (42)	- (33)	-	- (75)

※자료 출처 : 경기중부지사 완성검사 처리내역 및 검사표 결과 내역 조회자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기중부지사장은

「온라인 검사서류 신청·접수 시스템」을 이용한 특정가스사용시설 완성검사 결과처리 시 기밀시험 기록지 등을 첨부하지 않은 상태로 검사결과를 결재상신 하거나 결재하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(통보)