

통 보

제 목 허가시설 안전관리규정 준수여부 확인·평가 업무처리 미흡

관 련 부 서 강원광역본부

내 용

1. 업무 개요

강원광역본부에서는 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 아래 [표 1]과 같이 고압가스 허가시설 안전관리규정 준수여부 확인·평가 및 LP가스 허가시설(LP판매, LP충전) 안전관리종합평가를 실시하였다.

[표 1] 강원광역본부 안전관리규정 준수여부 확인평가 및 안전관리종합평가 실시 현황

(단위 : 건)

구분	안전관리규정 준수여부 확인평가					안전관리종합평가		계
	냉동제조	일반저장	일반제조	일반충전	일반판매	LP판매	LP충전	
건수	67	15	2	32	23	377	211	727

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 허가시설 사업자 등에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가 처리절차 및 방법을 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침」 별표8 (확인·평가처리 방법)에 명시하여 따르도록 하고 있으며 그 중 고압가스 분야의 세부 평가항목에서 안전관리자의 선임기준을 판단할 때에는 안전관리책임자(원)의 교육 이수여부를 확인하고 이수여부에 따라 배점을 주도록 명시하고 있다. (※기한 내 이수 : 3점, 기한내 미이수 : 2점, 미이수 : 0점)

안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침 별지 제8호 서식

(별지 제8호 서식) 고압가스분야 안전관리규정 확인·평가표(평가결과 및 의견)

II. 안전관리규정 확인·평가 분야(안전관리자의 선임기준 일부 발췌)

평가항목	평가기준	배점	취득점수	제외점수	특기사항
2. 안전관리의 직무 조직 및 책임에 관한 사항(24점)	○ 안전관리책임자(원)의 교육이수 여부 - 전문교육 기한 내 이수함(3) - 전문교육 기한 내 미 이수함(2) - 전문교육 미 이수함(0)	3			

또한 LP가스 충전시설 및 판매시설의 경우에는 검사 시 시설분야와 운영·관리 분야를 종합적으로 평가하여 그 결과에 따라 가스사고배상책임보험료를 차등납부 할 수 있도록 하는 안전관리종합평가제를 운영하고 있으며 「안전관리 종합평가제 운영지침」 평가는 액법 제37조의 규정에 의한 정기검사 및 같은 법 제31조제6항의 규정에 의한 "안전관리규정 준수여부 확인·평가"와 병행 실시하도록 하고 있다.

그 중 LP가스 판매시설의 세부 평가항목에서 안전관리자의 선임기준을 판단 할 때에는 안전관리책임자(원)의 교육이수여부를 확인하고 이수여부에 따라 배점을 주도록 명시하고 있다. (※적정하게 선임 : 10점, 전문교육 보수과정 미실시 : 3점, 부적합 : 미선임, 무자격)

안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침 별지 제9-1호 서식

(별지 제9-1호 서식) 액화석유가스 판매사업자 안전관리규정 확인·평가표(평가결과 및 의견)

<안전관리규정 확인·평가표>(안전관리자의 선임기준 일부 발췌)

평가항목	평가기준	배점	취득점수	제외점수
② 안전관리자의 직무·조직 및 책임에 관한 사항 (점/25점)	나. 안전관리자 선임기준★ (통합고시 제7-1-3조제1항제2호다목) ▶ 10점 : 적정하게 선임 ▶ 3점 : 전문교육 보수과정 미실시 ▶ 부적합 : 미선임, 무자격	10		

한편, 공사 부설기관인 가스안전교육원에서는 「안전교육규정(이하 “규정”이라 한다.)」 제5조(교육시간 및 과목) 및 별표1(교육과정별 교육과목 및 교육시간)에 따라 사업소 등의 안전관리책임자가 관리하고 있는 시설에 맞추어 이수해야 할 교육과목, 교육시간 등을 명시하고 있다.

안전교육규정 제5조 및 별표1

제5조(교육시간 및 과목) ① 교육종류별 교육시간 및 과목 등은 별표1 내지 별표3과 같이 한다.

<중간생략>

(별표 1) 교육과정별 교육과목 및 교육시간(교육과정 일부 발췌)

가. 신규과정

교육과정	교육대상자	교육과목		교육시간
		이론	실습	
(2) 고압가스 일반제조·충전·저장시설 및 검사기관	• 관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31 • 대상자 : 일반제조·충전·저장시설의 안전관리책임자 및 안전관리원 및 검사기관 기술인력	법규 설비유지관리 사고분석·예방	방폭설비 안전장치 폭발실험 및 응급 조치 안전관리규정 운용 실무응용 등	20
(4) 가스판매시설 및 검사기관	• 관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31, 액법 시행규칙 제66조 별표19 • 대상자 : 고압가스·액화석유가스판매시설의 안전관리 책임자 및 안전관리원 판매시설 검사기관의 기술인력	법규 설비유지관리 사고분석·예방	사용시설 연소기 LPG시설 발실험 및 응급 조치 안전관리규정 운용 실무응용 등	20

나. 보수과정

교육과정	교육대상자	교육과목	교육시간
(1) 고압가스 특정제조·일반제조·충전·저장·용기제조·특정설비 제조시설	• 관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표 31 • 대상자 : 고압가스 특정제조·일반제조·충전·저장·용기제조·특정설비 제조시설의 안전관리책임자, 안전관리원 및 검사기관 기술인력	안전관리 제도 가스시설점검관리 사고예방교육훈련	4
(5) 가스판매시설	• 관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31, 액법 시행규칙 제66조 별표19 • 대상자 : 고압가스·액화석유가스판매시설 및 영업소의 안전관리책임자, 안전관리원 및 검사기관 기술인력	안전관리 제도 가스시설점검관리 사고예방교육훈련	4

따라서 안전관리규정 준수여부 확인·평가 시 안전관리책임자의 전문 신규교육 및 보수교육 이수 여부를 확인할 때에는 해당 허가시설의 관련 교육과정을 제대로

이수했는지 확인하여야 하고(전문 신규교육은 안전관리자 선임 후 6개월이내, 보수교육은 신규교육 이후 3년마다 실시) 미이수하였을 경우 평가기준에 따라 감점하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이번 감사기간 동안 강원광역본부에서 실시한 안전관리규정 준수여부 확인·평가 및 안전관리종합평가의 적정 여부를 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 선임된 안전관리책임자가 ① 전문 신규교육 이후 3년을 초과하였음에도 보수교육을 이수하지 않았으나 평가 시 전문교육을 기한 내 이수하였다고 점수를 부여한 사례(2건), ② ‘일반저장시설’임에도 ‘냉동·냉동기 제조시설 및 검사기관’ 전문 신규교육을 이수하였으나 전문 신규교육을 이수하였다고 점수를 부여한 사례(1건) 등 부적정하게 평가를 실시한 것이 확인되었다. 또한 이후에도 제대로 안내되지 않아 현재 까지 해당 안전관리책임자는 전문교육 신규 및 보수과정을 이수하지 않았으며 이에 대한 계도가 필요하다.

[표 2] 강원광역본부 안전관리규정 준수여부 확인·평가 및 안전관리종합평가 부적정 내역

연번	시설 구분	업소명 (업소번호)	종합(확인)평가일 (점수번호)	평가 결과	검사원	부적정 내역
1	LPG 판매	A	****, **, **	C	4급 000	• 전문 보수교육 미이수(신규교육 후 3년 초과)에도 관련항목 만점(10점) 부여
2	LPG 판매	B	****, **, **	B	4급 000	• 전문 보수교육 미이수(신규교육 후 3년 초과)에도 관련항목 만점(10점) 부여
3	일반 저장	C	****, **, **	B	4급 000	• 타 교육과정 이수(냉동·냉동기 제조시설)에도 전문 신규교육 이수한 것으로 점수(2점) 부여, 현재까지 미이수

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 / 교육기획 - 고객정보관리 - 조회 및 이력관리 - 안전관리자정보조회 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

차후 안전관리규정 준수여부 확인·평가 시에는 안전관리책임자의 전문교육 이수 내역을 확인한 후 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침」 별표8에 따라 확인평가 결과(등급)가 적정하게 처리될 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)