







2023년도 ○○공항 종합감사결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 임대면적 준수에 관한 사항 ○ 재산관리규정 및 임대차계약서 제9조(시설물 설치 및 변경) 등에 의거 임대면적 외 부분을 점유하거나 공사가 승인하지 않은 물품 등을 보관·방치하는 것은 금지되어 있음. ○ 그런데 ○○공항에서는 임대차계약이 체결되지 않은 지역에 임차인이 물품 등을 지속적으로 방치하고 있음. ○ 조치할 사항 : 상시 무단점유가 발생하고 있는 부분에 대해 청사 관리 등을 철저하게 하여 주시고, 필요 시 계약서에 따른 조치를 검토하여 주시기 바랍니다.	임대
2	□ 이륜차 주차안내에 관한 사항 ○ 항공지원센터 앞에 오토바이 주차 등을 위해 이륜차 주차구역을 지정하여 운영하고 있음. ○ 그런데 ○○공항에서는 이륜차 주차구역 안내판을 바닥에 방치하고 있음. ○ 조치할 사항 : 주차장 이용객들이 쉽게 볼 수 있도록 이륜차 주차구역 안내판을 제대로 설치하여 운영하시기 바랍니다.	주차

연번	내 용	비 고
3	□ 영문 안내물 표기에 관한 사항 ○ 공항 내 일부 도로안내판 및 국제선 위치 안내판(2층)에 명시된 영문표기에 오류가 있는 상황임.  ○ 조치할 사항 : ○○공항이 국제공항임을 고려, 영문 안내물에 정확한 표기를 통해 안내물을 관리하시기 바랍니다. *Internationnal→International, Wating→Waiting	운영
4	□ 상업시설 주변미관 관리에 사항 ○ 국제선 3층 격리대합실(38 GATE 인근)에 위치한 상업시설 주변에 적재물(박스, 카트, 재료 등)이 쌓여 주변 미관을 저해하고 있음.   ○ 조치할 사항 : 공항 미관 및 위생 확보를 위하여 상업시설 주변 미관 정리를 하시기 바랍니다.	운영
5	□ 운영중단 시설 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 부지 내 (구)□□ 지역은 현재 사용중단 상태로 향후 시설물 철거가 예정되어 있음. ○ 그런데 (구)□□ 지역 내 일부 시설의 출입문이 개방된 상태로 방치되어있어 외부인 무단출입 및 안전사고 발생의 우려가 있음.	시설

연번	내	용	비 고
			
	○ 조치할 사항 : 무단출입 등에 따른 사고발생 예방을 위해 운영이 중단된 시설의 출입구를 시건조치 하시기 바랍니다.		
6	□ 광고물 시인성 확보에 관한 사항 ○ ○○공항에서는 공개경쟁입찰을 거쳐 (주)▲▲을 국제선터미널 광고물 운영자로 선정하였으며, 운영자의 원활한 광고물 게시환경을 제공하여야 함. ○ 그런데 ○○공항 국제선터미널 1층 기둥형 광고판 1개소 전면에 쓰레기통이 비치되어 있어 광고물 시인성을 저하시키고 있음. 		임대
	○ 조치할 사항 : 원활한 광고 유치 및 향후 광고주 또는 운영자의 민원 예방을 위해 쓰레기통 위치를 변경하시기 바랍니다.		
7	□ 소화배관 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 국제선 고가차도 하부지역에 소화배관이 설치되어 있음 ○ 해당 소화배관에는 물품적재 금지 안내가 부착되어 있지만 다수의 사다리가 철제보호 장치에 시건되어 있어 조치가 필요함. 		안전
	○ 조치할 사항 : 해당 소화배관에 물품이 적재되지 않도록 조치하시기 바랍니다.		

연번	내 용	비 고
8	□ 국제선 주차빌딩 관련 안내사항에 관한 사항 ○ 국제선 주차빌딩 전면 기둥에 출구 안내 부착물이 일부 떨어져 있어 조치가 필요함.   ○ 조치할 사항 : 전면 기둥에 출구 안내 부착물 전체를 다시 부착하시기 바랍니다.	고객
9	□ 방화셔터 주변 적치물 이동 조치 필요 ○ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리) 2항에 따라 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위는 안된다고 되어 있음. ○ 그런데 ○○공항 국내선 2층 ▷▷ 인근 방화셔터 시설에 장애물이 설치된 채로 관리되고 있음.   ○ 조치할 사항 : 방화셔터 시설 주변 장애물을 이동 조치하여 주시기 바랍니다.	안전
10	□ 고소작업대 배치에 관한 사항 ○ 국내선 여객 터미널 1층 게이트 인근 고층 작업을 위한 고소작업대가 배치되어 있음. ○ 하지만 덮개 등이 없이 이용객이 드나드는 곳에 배치되어 이용객의 안전 저해 요인(시민재해) 발생 가능성이 있음.	안전

연번	내 용	비 고
		
	○ 조치할 사항 : 대합실내 배치된 고소작업대에 대해서 안전한 장소로 이전 또는 덮개를 씌우는 등의 조치를 하시기 바랍니다.	
11	□ 공사대금 지급현황판 설치에 관한 사항 ○ 공사감독규정 제23조(하도급관리)에 따르면 감독자는 시공자로 하여금 공사대금 지급현황판을 현장사무실 앞 등에 설치하도록 하고, 공사대금 수령 및 지급현황을 표기하여 하도급자, 자재·장비업자, 건설근로자가 대금 지급 현황을 실시간 확인할 수 있도록 공개하도록 하고 있음. ○ “○○공항 국제선 냉동기 및 부대시설 교체공사” 현장사무실 앞 등에는 대금 지급 현황을 확인할 수 있는 공사대금 지급현황판이 설치되지 않음. 	공사
12	□ 피난안내도 최신화 부착 필요 ○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제36조(피난계획의 수립 및 시행) 및 같은 법 시행규칙 제35조(피난유도 안내정보의 제공) 제1항에 따라 피난안내도를 층마다 보기 쉬운 위치에 게시하며, 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제12조(피난안내도 비치 대상 등) 제1항에 따른 【별표 2의2】에 따라 소화기, 옥내소화	안전

연번	내 용	비 고
	전 등 소방시설의 위치 및 사용방법이 포함되어야 함. ○ 그런데 ○○공항에서는 피난안내도의 소화기 위치가 실제 소화기 위치와 다르게 운영중에 있음. 	
	○ 조치할 사항 : 피난안내도를 최신화하여 관리하시기 바랍니다.	
13	□ 항공유저장소 발전기실 귀마개 미비치 ○ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제516조에 따르면 사업주는 근로자가 소음작업, 강렬한 소음작업 또는 충격소음작업에 종사하는 경우에 근로자에게 청력보호구를 지급하고 착용하도록 해야 함. ○ 그런데 ○○공항에서는 항공유저장소 발전기실내 귀마개가 미비치된 채로 운영되고 있음. 	안전
14	□ 개인정보 처리에 관한 사항 ○ 개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리 제한) 제1항에 따르면 개인정보처리자는 당사자에게 개인정보의 처리에 대한 동의를 받거나 법령에서 구체적으로 허용하는 경우를 제외하고는 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있으나, 아래 사업 관련 서류에 주민등록번호가 기재되어 있음.	보안

연번	내 용	비 고
	사업명 ○○공항 항행안전시설 낙뢰보호시스템 구매설치 ○○공항 IP 교환기 고도화 사업 ○○공항 계류장관제용 항공주파수 증설사업 ○○공항 중앙수배전소 개선 정보통신공사 ○ 조치할 사항 : 관련문서 내 포함되어 있는 주민등록번호 등 개인정보 식별정보를 삭제하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 실시하시기 바랍니다.	
15	□ 공사 하자담보책임기간에 관한 사항 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제60조(공사계약의 하자담보책임기간)에 따르면 공사 하자담보책임기간을 정할 때 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날로부터 하자담보책임기간을 정하도록 하고 있음. ○ 2022. 12. 11. 준공한 ‘○○공항 국제선 UAM CNSi 장비실 신설 건축공사’는 준공검사를 2022. 12. 19. 완료(인수한 날은 별도로 없음)하였으나, 하자보수보증서 상의 하자담보책임기간이 준공검사 완료일이 아닌 2022. 12. 12.부터 1년간 설정되어 있음. ○ 조치할 사항 : 하자담보책임기간이 2022. 12. 19.부터 설정된 하자보수보증서로 수정 발급하여 제출받으시기 바랍니다.	공사
16	□ 가설건축물의 축조허가 및 축조신고 ○ 『건축법』 제20조 3항 및 『건축법 시행령』 제15조 제 5항에 따라 공사용 가설건축물 등에 해당하는 가설건축물을 축조하려는 자는 준치기간(3년, 다만 공사용 가설건축물 및 공작물의 경우 해상공사 완료일까지의 기간), 설치기준 및 절차에 따라 특별자치시장 또는 구청장에게 신고하여야 함. ○ ‘○○공항 관리지역 포장보수 및 기타공사’ 를 (주)☆☆과 2023.05.11.계약 체결하여 사업수행을 위한 공사용 가설건축물(1식, 3m×6m×2.6m)을 신고없이 설치함. ○ 조치할 사항 : 구청장에 공사기간 사용할 가설건축물의 축조를 신고 하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
17	□ 도로안전시설 설치 및 관리에 관한 사항 ○ 도로안전시설 설치 및 관리지침(시선유도시설 편, 국토교통부) 5. 시인성 증진 안전시설. 제5.2.2(구조물 도색 및 빗금표지)에 따라 운전자에게 차량 진행방향 및 구조물 충돌방지를 목적으로 도로상의 구조물 외벽에 도색 및 빗금 표지를 하도록 하고 있음. ○ 그런데, ○○공항 국내선 및 국제선 여객터미널 고가도로 진입 도로 난간 초입 외벽구조물에 설치된 빗금 표지시설이 노후되어 탈락되거나 미 설치 되어져 있음.  국제선 고가도로 진입 구간(파손됨)  국내선 고가도로 진입 구간(미설치) ○ 조치할 사항 : 구조물 자체의 시인성 향상을 위하여 반사지를 통한 빗금표지를 부착하시기 바랍니다.	안전