

2025년도 □□ 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 소화기 점검 관리에 관한 사항 ○ 「소화기관리지침」에 따르면 소화기 관리 운영부서의 장은 화기 책임자를 소화기 관리 담당자로 지정하여 매월 1회 이상 소화기 점검 및 기록을 유지하도록 하고 있음 ○ 그런데, ☆부 현장 근무지 및 창고 내 비치된 소화기 점검내역을 확인한 결과, 3~4월 이후 점검기록을 확인할 수 없으며, 소방안전책임자 및 확인책임자 현행화가 필요한 실정임 ○ 조치할 사항 : 관련 지침에 따라 화기책임자 등을 현행화하시고 정기적인 소화기 점검을 실시하는 등 안전 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.	안전
2	□ 재고자산 리스트 현행화에 관한 사항 ○ ☆부 재고자산 창고 및 ★부 현장 사무실에서는 '24년 재고수준을 기준으로 한 물품 리스트를 비치하여 현행화가 필요한 실정임 ○ 조치할 사항 : 2025년 재고수준 책정 결과를 반영한 물품 리스트를 비치하여 재고자산 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	물품

연번	내 용	비 고
3	□ 휴게시설 점검 관리에 관한 사항 ○ □□ 통신현장 내 부착(비치)된 휴게시설 관리담당자가 현행화되어 있지 않고, 휴게시설 점검표도 최신화되어 있지 않음 ○ 조치할 사항 : 산업안전보건법에 따라 휴게시설 관리 점검이 철저히 이루어질 수 있도록 관리담당자 및 점검표를 현행화(최신화)하여 부착(비치)하시기 바랍니다.	안전
4	□ 재고자산 관리에 관한 사항 ○ ○부에서는 자산 보유리스트상 AC FAN 안전망 1개, 8GB 메모리 29개를 보유하고 있는 것으로 관리되고 있으나, ○ 재고자산 창고를 확인한 결과 AC FAN 안전망 5개 및 8GB 메모리 31개를 보유하고 있는 것으로 확인하였음 ○ 조치할 사항 : 해당 재고자산에 대하여 전산 등재처리를 실시하는 등 재고자산 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	물품
5	□ 개인정보 보호에 관한 사항 ○ 개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리 제한) 제1항에 따르면 개인정보처리자는 당사자에게 개인정보의 처리에 대한 동의를 받거나 법령에서 구체적으로 허용하는 경우를 제외하고는 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있으나, ‘UPS 및 발전기 축전지 교체사업(2023년)’ 및 ‘ATCC 전광판 후면 안전난간 개선공사(2023년)’ 서류에 주민등록번호 등 개인정보가 기재되어 있음 ○ 조치할 사항 : 관련문서 내 포함되어 있는 주민등록번호 등 개인고유 식별정보를 삭제하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 실시하시기 바랍니다.	보안

연번	내 용	비 고
6	□ 축전지 감전사고 예방에 관한 사항 ○ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호)에 따르면 전기기계, 기구 또는 전로 등으로부터 감전을 방지하기 위하여 충전부에 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개를 설치하여야 함 ○ 그런데 □□에서는 일부 UPS 축전지 충전부에 절연덮개(고무캡 등)가 설치되지 않은 상태로 관리되고 있음  ○ 조치할 사항 : 축전지 충전부를 고무캡 등을 통해 방호 조치하시기 바랍니다.	안전
7	□ 공사 자재 방치에 관한 사항 ○ ATC청사 옥상에 공사 자재가 방치되어 있어 태풍·호우 시 유실되어 배수로 막힘 등 안전상 위험이 있음  ○ 조치할 사항 : 방치된 공사 자재를 처리하시어 태풍·호우 등 풍수해 대비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
8	□ 출입구 단차 안전에 관한 사항 ○ ATC 청사 3층 옥상 출입구 외부 근방에 단차가 있고, 내·외부 마감재가 같은 화강석으로 식별이 어려워 넘어짐의 위험이 있음  ○ 조치할 사항 : 아래 예시와 같이 단차 끝단에 식별이 가능한 주의표시 줄을 조치하시어 안전사고 예방에 만전을 기하시기 바랍니다. 	안전
9	□ 연락망 등 현행화에 관한 사항 ○ ●실 내 비치된 '내부 전문가 현황' 및 'FMT 단말기 업무협조부서 연락처'가 현행화가 되어있지 않음 ○ 조치할 사항 : 사무실 내 비치된 문서들을 현행화하여 주시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
10	□ 흡연구역 화재예방에 관한 사항 ○ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제245조(화기사용 장소의 화재 방지) 제1항에는 흡연장소 및 난로 등 화기를 사용하는 장소에 화재예방에 필요한 설비를 하여야 한다고 명시하고 있으나, ATC 청사 3층 옥상 흡연구역에는 화재예방 설비가 없음  ○ 조치할 사항 : 흡연구역에 소화기 또는 방화수를 비치하시어 화재예방에 만전을 기하시기 바랍니다.	안전
11	□ 항행안전시설 예비품 창고 관리에 관한 사항 ○ 항행안전시설 예비품 보관 창고에 일부 부품이 정리되지 않은 채 혼재되어 있어 장애 발생 시 신속한 대응을 할 수 있도록 정리가 필요함 ○ 조치할 사항 : 신속한 장애 대응을 할 수 있도록 부품별 정리 및 위치를 표시하여 창고를 관리하시기 바랍니다.	물품