

일련 번호 : 남부시험장 - ③				
대상 부서 : 면허지원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 5.	개 선	-	-	-

☐ 제 목 : 주차장 안전(추락)사고 예방 조치 필요

☐ 내 용

1. 업무 개요

남부시험장은 2018년 12월에 부산 남구청과 업무협약을 체결하여 노후 주차장을 정비한 후, 야간 및 공휴일에 시민에게 무료 개방하여 일 50대, 연 1만 8천대가 이용하고 있다.


2. 관계법령 및 판단기준

「주차장 추락방지시설의 설계 및 설치 세부지침」에 따르면, 2층 이상의 건축물식 주차장은 범용안전시설, 방호울타리, 기타 안전시설을 설치하여 자동차 추락사고 등을 방지토록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 주차장 내부를 확인한 바, 각 주차면에 카 스톱퍼, 안전 울타리 등 추락방지시설이 설치되어 있지 않아 운전미숙이나 페달 오조작으로 인한 추락사고 위험이 상존하고 있어 이에 대비한 사전예방 조치가 필요하다.

[사진 1] 무료개방 주차장



※ 방지턱(10cm), 옹벽(40cm) 등이 있으나, 급가속시에는 오히려 점프대 역할을 할 우려가 있음

□ 관계부서 의견

면허지원부는 안전(추락)사고 예방을 위해 추락방지시설을 신속히 설치 하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

면허지원부장은 주차장 내 안전(추락)사고 예방에 만전을 기해주시기 바랍니다. (개선)