

# 통 보

1. 제 목 : 소화기 등 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : 000000

3. 내 용

## 가. 업무개요

공단 및 소속기관은 화재를 사전에 예방하고자 소화기 시설관리에 대하여 자체적으로 점검을 실시하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 따르면 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하도록 정하고 있습니다.

또한, 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFSC 106)」 제4조(소화약제의 저장 용기등)에 따라 소화 저장용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 하여야 합니다.

따라서 화재발생 시 신속하게 소화기를 사용할 수 있도록 정해진 구역 내에 비치하여야 하며 소화기가 설치된 곳임을 표시하고 소화기의 충전비에 대하여 매월 점검하고 이력을 관리하여야 합니다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 연말 공직기강 점검 시 000000의 소화기 관리실태를 점검한 결과, [표]와 같이 소화기가 지정된 위치에 비치되어 있지 않거나 층별 안내문과 실제 소화기가 다르게 비치되어 있는 등 소화기 및 소화전이 미흡하게 관리되고 있는 사실이 확인되었습니다.

[표] 소화기 및 소화전 관리 미비 현황

| 구분(위치) | 확인된 내용 | 관련사진                                                                                 |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ■      | ■      |    |
| ■      | ■      |   |
| ■      | ■      |  |
| ■      | ■      |  |

4. 관계기관 의견 : 000000에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ 000000은

- 소화기 위치 등이 표기된 층별 안내문 등은 현행화 조치하시고 소화기 및 소화전 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)