

통 보

1. 제 목 : 화재대응 장비 정기점검에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆◆◆◆◆◆◆

3. 내 용

가. 업무개요

공단 및 소속기구는 화재피해를 예방하고자 소화기 시설관리에 대하여 자체적 주기적 점검을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 제1항 별표3에 따르면 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 따른 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지·관리상태를 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시해야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 화재발생 시 신속하게 대처할 수 있도록 소화기 등 소방시설의 정상적 작동여부를 정기적으로 관리·점검하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 설 연휴 ◆◆◆◆◆◆◆◆ 소화기 관리실태를 점검한 결과, [표]와 소화기 안전점검표를 매월 작성하지 않는 등 소화기가 미흡하게 관리되고 있는 사실이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견 : ◆◆◆◆◆◆◆◆에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆◆◆◆◆◆◆장은

- 화재발생 시 신속하게 대처할 수 있도록 화재대응 장비 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)