

통 보

1. 제 목 : 도시가스 온압보정장치 설치에 관한 사항

2. 관계기관 : △△

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■■■■■■에서는 입소한 어르신들에게 최상의 복지서비스를 제공하기 위하여 도시가스 회사로부터 주방, 기계실 등에 도시가스를 공급받아 사용하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

도시가스는 0℃, 1기압 상태로 도시가스 회사에서 보훈요양원으로 공급이 되는데 도시가스는 ‘보일-샤를의 법칙’에 따라 [표 1]과 같이 온도가 약 1℃ 올라갈 때마다 0.37%씩 부피가 팽창하는 것으로 알려져 있습니다.

[표 1] 온도차에 따른 도시가스 부피 팽창 비교

주변온도	부피팽창 계산식	가스요금 편차 비율
0℃	온도 0℃ × 부피 0.37%	0%
15℃	온도 15℃ × 부피 0.37%	5.55%
20℃	온도 20℃ × 부피 0.37%	7.40%
25℃	온도 25℃ × 부피 0.37%	9.25%
30℃	온도 30℃ × 부피 0.37%	11.10%
35℃	온도 35℃ × 부피 0.37%	12.95%
40℃	온도 40℃ × 부피 0.37%	14.80%
45℃	온도 45℃ × 부피 0.37%	16.68%

이에, 산업통상자원부는 「도시가스사업법 시행령」을 개정(제11조 제2항)하여 가스사용자가 도시가스의 온도와 압력을 보정하는 장치를 사용하는 경우에는 해당 사용자에게 대하여 온압보정장치로 측정된 도시가스 공급량을 적용하도록 정하였고,

「온압보정장치의 설치 및 안전관리에 관한 특례기준」을 제정하여 도시가스 사용 시 실제 사용량이 적정하게 측정될 수 있도록 온압보정장치의 설치, 안전 점검 및 가스공급 절차에 대하여 안내하고 있습니다.

따라서 [redacted]에서는 실제 도시가스 사용량에 대한 비용을 적정하게 측정 및 납부하여 연료유지비 비용을 절감하고 경영수지를 개선하도록 힘써야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 ○○·△△·□□·■■■ 종합감사 시 도시가스 온압보정 장치 설치 현황을 점검한 결과, ○○·□□·■■■에서 온압보정장치를 사용 중이고, [redacted]에서 온압보정장치를 사용하지 않고 있는 것으로 확인되었습니다.

이에 따라, 온압보정장치 미 설치 [redacted]은 온압보정장치의 실효성 및 경제성 (설치비용, 수리비용, 점검비용 등) 등을 종합적으로 고려하여 설치 여부를 검토할 필요성이 있습니다.

[참고] 온압보정장치 절감비용 검토

구분	실제 납부금액(a/원)	온압보정장치 사용 시 요금(b/원)		절감 금액(a-b/원)	
		15℃ 기준	20℃ 기준	15℃ 기준	20℃ 기준
1월	3,938,660	3,720,064	3,647,199	218,596	291,461
2월	1,642,060	1,550,926	1,520,548	91,134	121,512
3월	3,152,642	2,977,670	2,919,346	174,972	233,296
4월	3,124,364	2,950,962	2,893,161	173,402	231,203
5월	3,251,411	3,070,958	3,010,807	180,453	240,604
6월	2,610,510	2,465,627	2,417,332	144,883	193,178
7월	2,461,661	2,325,039	2,279,498	136,622	182,163
8월	2,477,872	2,340,350	2,294,509	137,522	183,363
9월	2,215,088	2,092,151	2,051,171	122,937	163,917
10월	3,238,680	3,058,933	2,999,018	179,747	239,662
11월	2,335,089	2,205,492	2,162,292	129,597	172,797
12월	2,683,261	2,534,340	2,484,700	148,921	198,561
합계	33,131,298	31,292,511	30,679,582	1,838,787	2,451,716

4. 관계기관 의견

- △△에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△장은

- 온압보정장치의 실효성 및 경제성(설치비용, 수리비용, 점검비용등) 등을 종합적으로 고려하여 설치 여부를 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)