

통 보

1. 제 목 : 피난시설 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ▲▲▲▲▲

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 보훈요양원은 피난약자 시설로 화재 시 입소자의 안전과 신속한 대피를 위하여 관련법령에 맞도록 관리하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리)에 따르면 「건축법」 제49조에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등 행위, 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 등을 하여서는 안된다고 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원에서는 건축물에서 화재 등의 비상 상황 발생 시 안전하게 피난하기 위한 비상계단에는 물건을 쌓아두는 등 통행에 방해를 하는 행위를 하지 않아야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 대통령선거 대비 공직기강 점검 시 ▲▲▲▲▲ 피난시설(계단)을 점검한 결과, [표]와 같이 물건을 적치하여 통행에 방해를 주고 있는 사실을 확인하였습니다.

[표] 비상계단(피난시설) 관리 현황

소속기구	위치	사진	비고

4. 관계기관 의견 : ▲▲▲▲에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▲▲▲▲은

- 직원들은 피난시설 주위에 장애물을 설치하는 등의 행위를 하지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)