

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
4	□ 밀폐공간 재해예방 조치 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) △♣지사는 밀폐작업 시행전 해당 공간에 근로자가 출입하지 않고 외부에서 작업이 불가능하다고 판단된 경우에만 밀폐작업을 시행하여야 함 * 관련근거: 한국산업안전보건공단 「밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지침」 ○ (문제점) 유증기 소각설비의 응축수 드레인 밸브가 밀폐 공간인 피트 내부에 설치되어 있어 근로자가 해당밸브 조작을 위하여 내부 진입시 질식재해가 발생할 우려가 있거나 가연성 가스가 체류할 경우 화재·폭발사고 발생 위험이 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △♣지사장은 유증기 소각설비의 응축수 드레인 밸브 조작시 근로자가 피트 내부로 진입하지 않고 외부에서 조작할수 있도록 조치 필요 (현지조치)	[관계부서] △♣지사 [조치부서] △♣지사

끝.