

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
3	□ 원심식 회전기계(펌프) 방호조치 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) 회전기계의 구동축, 기어 등 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에는 덮개를 설치하여야 함 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조(원동기·회전축 등의 위험방지) ○ (문제점) 수처리시설의 여과펌프(P-xxx△) 회전축 덮개가 분리되어 있어 근로자의 신체 접촉시 끼임 또는 감김사고가 발생할 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) ♣☆지사장은 분리된 수처리시설의 여과펌프 회전축에 덮개를 부착하는 등 조치하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] ♣☆지사 [조치부서] ♣☆지사

끝.