

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
6	□ 노후 압력계 교체 필요(현지조치) ○ (현황·기준) ♣☆지사는 「시설물 유지보수 지침서」에 따라 주기적으로 시설물의 상태를 확인하여 관리하고 있으며, 당장 기기의 기능적인 이상이나 결함이 없어도 예방차원의 교체가 필요한 경우 실시하여야 함 * 「시설물 유지보수 지침서」 5.4항(설비의 보수) ○ (문제점) Transfer Blower 지역에 설치된 압력계(PI-◇xxx)의 기능상 문제는 없지만 외관이 전부 녹이 슬어, 설비가동 중 압력계 고장 발생 시 이상유무 판단이 불가능하므로 예방차원의 교체가 필요하나 실시하지 않음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) ♣☆지사는 Transfer Blower 지역의 녹이 슨 압력계를 교체하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] ♣☆지사 [조치부서] ♣☆지사

끝.